



V Boskovicích dne 25. srpna 2020

Věc: Zadávací řízení - „Zelená střecha budovy B - areál SPŠ Jedovnice“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona, která bude spolufinancována z Evropské unie/Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, zadavatel obdržel následující dotazy a poskytuje toto vysvětlení.

Dotaz

Protože ve své první žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „ZELENÁ STŘECHA BUDOVY B - AREÁL SPŠ JEDOVNICE“ nedostal dodavatel odpověď na požadované upřesnění položky elektromontáže.

Žádá znovu o upřesnění řešení hromosvodu.

Díl:	M21	Elektromontáže			
50	01	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,00000	nedostatečná specifikace, chybí popis řešení hromosvodu, materiál, jednotlivé komponenty, množství jednotlivých částí hromosvodu

Informace o tom, že **bude zachován původní hromosvod, při prováděných pracích bude dočasně demontován a pak osazen zpět**, je totožná se specifikací ve výkazu výměr o jejíž doplnění jsem žádal.

Prosím o specifikaci stávajícího hromosvodu a určení množství.

Odpověď

Na stavbě je teď funkční hromosvod, u kterého se předpokládá, že bude zachován, tj. včetně stávajících podpěr na ploché střechy, při demontáži se dá uvažovat, že budou poškozeny některé spojky a komponenty hromosvodu a budou nahrazeny novými. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje náčrtek s řešením hromosvodů na budově B.

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona, která bude spolufinancována z Evropské unie/Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, s názvem „Zelená střecha budovy B - areál SPŠ Jedovnice“, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **02.09. 2020**. S ohledem na uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek se upravují některá ustanovení zadávacích podmínek takto:



Lhůta pro podání nabídek

datum: 02.09. 2020

hodina: 10:00 hod.

Otevírání nabídek bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona v sídle zadavatele.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností