
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/432 KYJOV BORŠOVSKÁ – KŘIŽ. S I/54
(I. ETAPA)

Dotaz k zadávací dokumentaci :

na základě diagnostického průzkumu a zjištění obsahu PAU na jádrových vývrtech JV1, JV3, JV4, JV5, JV6, JV7, JV8 jsou některé asfaltové vrstvy jak ostatním, tak i nebezpečným odpadem. Dojde v tomto směru ke zpřesnění a doplnění výkazu výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Do vrstev obsahujících mat. kvalitativní třídy ZAS-T4 nebude zasaženo, protože v těchto místech není projektována sanace konstrukčních vrstev vozovky, a jsou tedy hlouběji, než je uvažován rozsah rekonstrukce.

V Brně, dne 27.8.2020



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení