
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

Dotaz k ZD č. 6:

Výkaz výměr „Vedlejší náklady“ soupisu prací „III_3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, SÚS, Soupis prací“ obsahuje položku č.6 – „Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací“:

6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	0,00	0,00
---	-------	---	---	-----	-------	------	------

Totéž je uvedeno v odstavci č.4 článku XI – Prostor staveniště Přílohy č. 3 ZD_Smlouva o dílo – SUS:

1. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
iv. povolení zvláštního užívání komunikací

Vzhledem k tomu, že předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/3963, ul. Rakšická, která je ve vlastnictví SÚS Jihomoravského kraje, zadavatele výše uvedené veřejné zakázky, položka č.6 – „Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací“ by neměla být součástí cenové nabídky dodavatele.

Žádáme o vysvětlení a o případné odstranění položky č.6 z výkazu výměr „Vedlejší náklady“ soupisu prací „III_3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, SÚS, Soupis prací“.

Odpověď č. 6:

Zadavatel soupis prací měnit nebude. Povolení zvláštního užívání SÚ požaduje na všech stavebních akcích zadavatele v souladu s § 25 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz k ZD č. 7:

Dle projektové dokumentace přípojky uličních vpustí jsou navrženy z hladkého kanalizačního potrubí z PVC DN 150, se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8.

V položce č.1 – „POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM“ výkazu výměr „SO 101.2 – Vpustí“ soupisu prací „III_3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, SÚS, Soupis prací“ je však uvedeno, že přípojky vpustí DN 150, plastové, oboustranně hladké, třívrstvé, SN 10, tlakové, hrdlové. Popis odpovídá polypropylénovému potrubí:

1	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM	M	62,692	0,00	0,00
			Přípojky vpustí DN 150, plastové, oboustranně hladké, třívrstvé, SN 10, tlakové, hrdlové. zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 technické objekty,				

V položkách č.11 a č.12 výkazu výměr „SO 101.2 – Vpusti“ je uvedeno PVC potrubí:

11	17481	B	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,412	0,00	0,00
			Krycí zásyp přípojek vpustí (trubka PVC DN 150). Kamenivo frakce 0/4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 technické objekty,				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,120	0,00	0,00
			Boční obsyp přípojek vpustí (trubka PVC DN 150). Kamenivo frakce 0/4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 technické objekty,				

Žádáme o upřesnění materiálu potrubí přípojek uličních vpustí.

Odpověď č. 7:

Materiál přípojek bude polypropylen s tuhostí SN 10=platí kompletní popis položky 87133. Popis v položkách 17481 a 17581 „trubka PVC DN 150“ ignorujte.

V Brně, dne 4.9.2020

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení