



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kancelář ředitele

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 125967/2020

Sp. zn.: S - JMK 67330/2020 OKŘ

Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Lucie Prchalová

Telefon: 541 651 455

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Datum: 09.09.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace XIII

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČO: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno**

Režim a druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Evidenční číslo zakázky **Z2020-002784**

ve Věstníku veřejných zakázek:

Zadavatel poskytuje na žádost doručenou mu dne 04.09.2020 následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/XIII

Dobrý den,

za účelem zjištění přídržnosti omítek k podkladu předkládá účastník vzorky, které musí splňovat technické požadavky dle normy ČSN EN 1015-12 (dle bodu 8.3.3.B Zadávací dokumentace). Prosíme o sdělení těchto normových hodnot.

Odpověď na dotaz č. 1/XIII

Zadavatel prověřil uvedený dotaz a konstatuje, že norma ČSN EN 1015-12 nestanovuje mezní hodnoty přídržnosti, pouze postup zjištění daných hodnot z předložených vzorků. Zadavatel proto stanovuje minimální hodnotu přídržnosti k podkladu u vzorků dle bodu 8.3.3.B zadávací dokumentace: 0,4 MPa.

Dále zadavatel zjistil, že stejně je tomu v případě normy ČSN EN 1015-11, a proto stanovuje minimální hodnoty/přípustné rozmezí hodnot u vzorků dle bodu 8.3.3.A zadávací dokumentace:

- Objemová hmotnost: min. 1 800 kg/m³
- Pevnost v tlaku: 6–12 MPa
- Pevnost v tahu za ohybu: min. 0,5 MPa

Nad rámec výše uvedeného zadavatel uvádí, že u předmětné veřejné zakázky došlo ke **změně kontaktní osoby**. Namísto Mgr. et Mgr. Lucie Prchalové je kontaktní osobou od dnešního dne:

Mgr. Silvie Mádrová
Telefon: 541 651 456
E-mail: madrova.silvie@jmk.cz

Vzhledem k doplnění mezních hodnot pevnosti omítek, objemové hmotnosti a přídržnosti k podkladu (body 8.3.3.A a B zadávací dokumentace), rozhodl zadavatel o **prodloužení lhůty pro podání nabídek** s tím, že lhůta pro podání nabídek nově končí dne **12.10.2020 ve 14:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Martin Koníček
vedoucí odboru