

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3958 PŘÍBRAM NA MORAVĚ

dotaz č.1:

Dobrý den,

prosíme o prověření výdřevy a vrtů, výkaz výměr nesedí s výkresy a technickou zprávou. Není jasné co máme nacenit.

odpověď č.1:

- změna technologie provádění stavby – závlekm nového potrubí DN 1000 pod stávající klenbou propustku, zainjektování meziprostoru, zhotovení nového čela a římsy

popis změny viz výše znamená, že:

- výdřeva je myšlena při dočasném zapažení stávající klenby propustku při bourání dna popř. čištění od nánosů
- vrty budou osazeny kolem potrubí do zainjektovaného prostoru mezi novým potrubím a stávající klenbou (pohled na vtok do propustku). Slouží jako pomocná výztuž při armování čela propustku.

V Brně, dne 23.9.2020



Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení