

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3958 PŘÍBRAM NA MORAVĚ

dotaz č.1:

prosíme o doplňující informace: kolik bude vrtů, jakého budou profilu, délky a kolik m2 výdřevy? Není možné vypracovat půdorys a řez záporového pažení?

odpověď č.1:

toto je uvedeno ve výkazu výměr:

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM
Vrty průměru 14 mm pro kotvení čela propustku. Vzdálenost vrtů kolem potrubí rovnoměrně v ploše - pomocná výztuž (10 ks)

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
Kotvení obetonávky potrubí betonářskou výztuží průměru 12 mm. Vzdálenost trnů kolem potrubí rovnoměrně v ploše - pomocná výztuž (10 ks)

- výdřeva je myšlena při dočasném zapažení stávající klenby propustku při bourání dna popř. čištění od nánosů

prostor pod klenbou: šířka cca 2,0m, délka cca 6,0 m a výška cca 1,0 m
půdorys a řez nejsou součástí zadávací dokumentace.

V Brně, dne 23.9.2020



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení