



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Desinfektory vzduchu (13ks)

- Likvidace bakterií, virů, sporů plísní, toxických plynů, těkavých organických sloučenin
- Čištění prachu, pylu a ostatních mechanických nečistot vzduchu
- Účinné např. proti. Polio viru, Chřipkovému viru, Adeno viru a Koron viru
- Účinnost likvidace virů a bakterií min. 99,99 %
- Kombinované čištění a sterilizace pomocí filtrů, UVC záření a Inaktivace virů pomocí hydroxylových radikálů
- Soustava více jednotlivých zářičů pro lepší průtok vzduchu – min. 6 ks
- Minimální celkový výkon UV-C zářičů 45 W
- HEPA filtr min. kategorie H13 o tloušťce 20 mm
- Filtr s granulovaným aktivním uhlím o tloušťce min. 10 mm
- Omyvatelný předfiltr
- Turbo ventilátor s tlumičem pro vysoký výkon při minimálním hluku ventilátoru
- Určeno pro prostory min. o rozloze 60 m²
- Průtok vzduchu 240 m³/hod – min 3. výkonové stupně ventilátoru
- Kompaktní rozměry
- Možnost uchycení na zeď
- Ovládání pomocí dálkový ovladače s časovačem
- Robustní provedení odolné proti poškození – použití ve veřejných prostorách – ideálně kovová konstrukce

Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.

V Hustopečích dne 01.10.2020

Ing. Petr Bařka, ředitel
Nemocnice Hustopeče, p.o.