



## **Příloha č. 3 - Technická specifikace**

### **Náhradní zdroj k výtahu**

UPS záložní zdroj pro evakuační lůžkový výtah do nemocnice s touto technickou specifikací:

- nosnost výtahu 1400 kg
- stroj výtahu převodový 7,5kW (jm. proud 17 A, 3 x 380 V, proud při max. krout. momentu 32 A)
- frekvenční měnič 7,5kW
- požadovaná doba plného provozu 45 min,
- akumulátory se životností 5 let dle Eurobat,
- možnost vypnutí pomocí centrálního TOTAL STOPu budovy.

Nabídka bude také zahrnovat:

- zapojení / úprava elektroinstalace výtahu,
- montáž zařízení,
- dopravu do místa realizace,
- zprovoznění,
- zaškolení obsluhy

V Hustopečích dne 15.10.2020

Ing. Petr Bařka  
ředitel