

Příloha č. 4a dokumentace zadávacího řízení

-

Specifikace předmětu plnění

Část 1 – Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

1. Servisní úkony pravidelného servisu

- Provádění preventivních kontrol a servisních služeb požadovaných výrobcem a vycházející z platné legislativy včetně ČSN
- Kontrola provozuschopnosti EPS dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a provedení zápisu do knihy zařízení
- Zkouška činnosti EPS za provozu dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a provedení zápisu do knihy zařízení
- Kontrola provozuschopnosti EVR dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a provedení zápisu do knihy zařízení
- Vystavení protokolu o profylaktické kontrole

Součástí preventivních kontrol a pravidelného servisu zařízení je i dodání drobných součástí a spotřebního materiálu nutného pro kvalitní provedení uvedených servisních činností, jako jsou např. maziva, oleje, čisticí prostředky, podložky, matky, šrouby, pružiny, kontakty, žárovky, drobný spojovací materiál a podobně.

2. Seznam a umístění technologií a četnost servisních úkonů

EPS - preventivní kontroly a servisní služby - seznam zařízení														
Zařízení		Objekt												
Název	Typ	C3,S	MGR	A4, B1	B2	Ostatní	B - 1.et	B - 2.et	B - 3.et	A1	C1	C2	C1-INF	Celkem
Ústředna	Siemens FC2040	1		1										2
Ústředna	Siemens FC2060-AA			1									1	2
Externí terminál	Siemens FT2040	1												1
Kombinovaný hlásič požáru	Siemens FDOOT 241	197												197
Opticko-kouřový hlásič požáru	Siemens FDO 221		18	262	36	35								351
Opticko-kouřový hlásič požáru	Siemens FDO 241						30	26	67	72	6	55	95	351
Tepelný hlásič požáru	Siemens FDT 221	22												22
Tepelný hlásič požáru	Siemens FDT 241	1					4	2	2					9
Tlačítkový hlásič požáru	Siemens FDM 223	34	4	30	2	7	5	5	3	13	2	6	16	127
Vstupně - výstupní člen	Siemens FDCIO 222	21	5	33	2	2	2	1	3	8		3	6	86
KTPO (klíčový trezor požární ochrany)	Siemens FSK700			1									1	2
OPPO (obslužné pole požární ochrany)	Siemens FBF2003			1									1	2

EVR - preventivní kontroly a servisní služby - seznam zařízení													
Zařízení		Objekt											
Název	Typ	C3,S	MGR	A4, B1	B2	B -1.et.	B - 2.et	B - 3.et	A1	C1	C2	C1-INF	Celkem
Ústředna EVR	Bosch Plena VAS	1											1
Ústředna EVR	Bosch Paviro PVA-4R12											1	1

Koncové zesilovače	Bosch LBB 1938/20	2	1	2	1	1	1		1	2			11
Koncové zesilovače	Bosch PVA-2P500											1	1
Zónové směrovače	Bosch LBB						1		1	2			4
Centrální zdroj hudby - tuner FM a CD	Bosch PLN-DVDT	1											1
Mikrofonní pult	Bosch LBB 1956/00	2											2
Nástěnný reproduktor 9/6W, 100V	Bosch LBC 3011/x1	128	10	163	24	23	74		80				502
Nástěnný reproduktor 6W, 100V	Bosch LB7-UC06E											6	6
Stropní reproduktor 9/6W, 100V	Bosch LHM 0606/10	46		55	4	4	25	8	3	57	44		246
Stropní reproduktor 6W, 100V	Bosch LC3-UC06E											42	42
Regulátor hlasitosti 6W + relé, 100V	Bosch 6W	26	9	194	27	27	65		62		6		416
Regulátor hlasitosti 100W + relé, 100V	Bosch 100W	3			1	1	4		6				15

Servisní úkony pravidelného servisu					
Činnost	Perioda v měsících	Termín			
		1Q	2Q	3Q	4Q
Kontrola provozuschopnosti EPS dle vyhl. MV 246/2001sb zápis do knihy zařízení	12		1		
Zkouška činnosti EPS za provozu dle vyhl. MV 246/2001sb zápis do knihy zařízení	12				1
Kontrola provozuschopnosti EVR dle vyhl. MV 246/2001sb zápis do knihy zařízení	6		1		1