


ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE ČSN EN/1610



PRO OBSYP A LOŽE POTRUBÍ MŮŽE BÝT POUŽIT ŠTĚRKOPÍSEK, PÍSEK, STEJNOZRNÝ ŠTĚRK NEBO PŮVODNÍ VHODNÁ ZEMINA Z VÝKOPU DO MAX. ZRNITOSTI U POTRUBÍ DO DN 200-22 mm, OD DN 250-40 mm MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠTČE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ. OBSYP MÁ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM, ZDA SE VEDENÍ NACHÁTÍ POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU NEBO VOLNOU PLOCHOU. MIN. VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ 1,0 m, PŘI KRÍŽENÍ KOMUNIKACE PAK 1,5 m. ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍRKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ. RÝHA VÝKOPU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 m A V ZE ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 m PAŽENÁ. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0,7 m. PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,1m. NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY: - HLOUBKA OD 1,00m DO 1,75m = ŠÍŘKA 0,80m
- HLOUBKA OD 1,75m DO 4,00m = ŠÍŘKA 0,90m
- HLOUBKA NAD 4,00m = ŠÍŘKA 1,00m

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PAŽENÉ RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI: - POTRUBÍ DO D 225 - D+0,40m(x)
- POTRUBÍ OD D 225 DO D 350 - D+0,50m(x)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
MÍSTNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNEC			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC			
VYPRACOVAL	KATEŘINA STRATILOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ			
INVESTOR :	Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Černá Pole, 662 54 Brno		FORMÁT	10 A4
NÁZEV AKCE:	KONZERVATOŘ BRNO – STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA		DATUM	ČERVENEC 2019
MÍSTO:	třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno		STUPEŇ	DPS
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU :	SO 001		ČÍSLO ZAKÁZKY	1019
NÁZEV VÝKRESU	ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PVC		SPECIALIZACE	D.1.4.5
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.5–03