

Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané na základě § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), jehož účelem je zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, s názvem „**Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace**“ zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Pol. 22 (lešení) – lešení je do 1,2 m, výška některých místností je však téměř 4 m, což je nedostačující. Navíc v některých místnostech, zejména nad kabinami bude nutné provést standardní lešení.

Odpověď

V případě místností bez podhledu s výškou 4,0 m (podhled ve výšce 3,8m) je třeba použít položku pro pomocné lešení výšky 1,90 m. Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje upravený rozpočet. Účastníci zadávacího řízení použijí tento položkový rozpočet ve své nabídce.

Dotaz:

Pol. 56 (odvětrání) – není zřejmé, jaký je průměr a délku má potrubí a jakým způsobem se má oprava provést (bude potřeba zapravení nového průchodu střechou a do jaké skladby střechy).

Odpověď

Jedná se pouze o drobnou (estetickou), lokální opravu u odvětrání soc. zařízení. Odvětrávací potrubí v prostoru střechy zůstává stávající, stejně tak ventilátory.

Dotaz:

Pol. 61 (přemístění otopného tělesa) – nejsou blíže specifikovány podmínky přemístění tělesa (délka, průměr a materiál potrubí, jaký bude nutný rozsah vypuštění a napuštění systému – dílčí část nebo jen stoupačka nebo jen otopné těleso).

Odpověď

Jedná se o posunutí jednoho otopného tělesa (950/600/100 mm) z důvodu úpravy dispozice WC - chlapci (PŮDORYS II. N.P. výkr. č. 5). Bude vypuštěna jen dílčí část otopné soustavy, ocel. potrubí 1/2" .

Dotaz:

Pol. 93 (montáž dlažeb) – dlažby jsou požadovány 750/750 mm, položka je však pro dlažbu 300/300 mm.

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje upravený rozpočet. Účastníci zadávacího řízení použijí tento položkový rozpočet ve své nabídce.

Dotaz:

Pol. 93 (montáž dlažeb) – dlažby jsou požadovány 750/750 mm, položka je však pro dlažbu 300/300 mm.

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje upravený rozpočet. Účastníci zadávacího řízení použijí tento položkový rozpočet ve své nabídce.

Dotaz:

Pol. 102 a 110 (dlažby a obklady) – pro tak velkou dlažbu a obklady a užití v malých místnostech je prořez 2% nedostačující. Domníváme se, že ani standardní prořez 10% je nedostačující. Dále není specifikována požadovaná protiskluznost dlažeb .

Odpověď

Dle ceníkových pravidel je ztratné u dlažby a obkladu 2%. Pokud zhotovitel předpokládá vyšší % ztratného tak jej musí zohlednit v ceně materiálu. Protiskluznost dlažeb v prostoru umývárny a sprch je R11C, v prostoru WC R9.

Dotaz:

Pol. 116 (nátěr otopného tělesa) – není specifikován rozsah – není jasné jaké množství otopných těles a jakých rozměrů a do jakého rozsahu se mají nátěry opravovat.

Odpověď

Jedná se celkem o 8 kusů u otopných těles - uvedených v položce 58, způsob úpravy - dle položky 116 - očištění, obroušení 1x základ + 2x email (rozm. 1200/600/100mm).

Dotaz:

Pol. 124 (tryskový osoušeč) – nejsou specifikovány parametry ani materiál (plast, nerez apod.).

Odpověď

Bezkontaktní tryskový osoušeč rukou

- Rychlost vzduchu: min 300 km/h
- Šířka: 300 mm
- Výška: 600-700 mm
- Hloubka: 220-230 mm
- Napájení: 220-240 V / 50-60 Hz
- Úroveň hluku: 70dB(A) +/-5
- Způsob ovládání: Infrasnímač s automatickým vypnutím
- Bezkontaktní a hygienické osušení rukou do15 s
- Příkon max 2000 W

- Stupeň ochrany: IP31
- Automatické zapnutí při vložení rukou
- Odnímatelný zásobník na vodu pro suchou podlahu pod osoušečem
- Odolný ABS plast/nerez

Dotaz:

Pol. 21 (připojení klimatizace) – nejsou jasné podmínky připojení klimatizačních jednotek – kolik jednotek má být připojeno, jaký typ, průměr a délka hadic se má použít.

Odpověď

Počítáno s připojením jedné klimatizační jednotky pomocí hadice o max. DN 25 délky max. 1 m s koncovkami (šroubení). Průměr hadice bude podle typu jednotky, takže může být i menší.

Dotaz:

Pol. 26 (oplechování větracího potrubí) – není zřejmé, zda se jedná o oplachování uvnitř či vně budovy, velikost oplechování a použitý materiál.

Odpověď

Oplechování prostupujícího potrubí střechou vně budovy z ocelového pozinkovaného nebo zinkového plechu.

Dotaz:

Pol. 102 (regulační ventil) – není zřejmé jaký má tento ventil účel. Jedná se o ventil na míchání teplé užitkové vody?

Odpověď

Jedná se o termostatický regulační ventil pro regulaci cirkulace teplé vody.

Dotaz:

Pol. 113 a 114 (ochranná jednotka) – z normy nevyplývá, o jakou armaturu se jedná, nutno blíže specifikovat.

Odpověď

Jedná se o ochrannou jednotku EA, tedy kontrolovatelnou zpětnou armaturu zabráňující znečištění. V ČSN EN 1717 jsou ochranné jednotky označeny vždy dvěma konkrétními písmeny.

Dotaz:

Pol. 136, 150 (madla) – nejsou jasné rozměry a materiál madel.

Odpověď

Sada madel k záchodové míse pro tělesně postižené.

Vzhledem k epidemiologické situaci (Covid19), která může mít negativní dopad nabídku a dodávku některého zboží na trhu, jsme se rozhodli upravit požadavky rozměry dlažeb a obkladů tak, aby byla zajištěna větší flexibilita. Požadujeme tedy nově velkoformátové dlažby s minimálními rozměry 600x600 a odklady s minimálními rozměry 250x600. Byly proto upraveny položky výkazu výměr, které se k tomu vztahují (93, 102, 110).

Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje upravený rozpočet. Účastníci zadávacího řízení použijí tento položkový rozpočet ve své nabídce.

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané na základě § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), jehož účelem je zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, s názvem **„Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace“** zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **19.02.2021**.

S ohledem na uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek se upravují některá ustanovení zadávacích podmínek takto:

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:

datum: 19.02 2021

hodina: 08:00 hod

Adresa pro podání nabídky:

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice (sekretariát).

Elektronické podání nabídky:

Neumožňuje se.

Jiné upřesňující údaje:

Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu se zákonem nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout.

S nabídkami, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, bude zadavatel nakládat v souladu se zákonem.

Dodavatel je, v souladu s ustanovením § 40 zákona vázán svou nabídkou po dobu 90 dnů.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně. Pokud dodavatel v rámci veřejné zakázky podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyřadí zadavatel všechny tyto nabídky.

Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami

datum: 19.02 2021

hodina: 08:15 hod

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice

Otevírání obálek proběhne za účasti účastníků zadávacího řízení.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností