



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Název veřejné zakázky:	II/385 Čebín obchvat
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-005710
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele:	70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu:	II/385 Čebín obchvat
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012652

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci je doložený jen doplňkový IGP prováděný v místech mostů, podrobný IGP od firmy Geostar z let 2015-16, na který se projekt odkazuje, doložený není. Můžeme obdržet?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel poskytuje podrobný IGP, a to jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace stanovil výši požadované jistoty za nabídku na částku 10 000 000 Kč. V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejněné na profilu zadavatele dne 24. 2. 2021 upravil zadavatel výši jistoty na částku 9 980 000 Kč. V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 uveřejněné na profilu zadavatele dne 1. 3. 2021 upravil

zadavatel výši požadované jistoty na částku 10 000 000 Kč.

Žádáme zadavatele, aby stanovil výši jistoty v takové výši, aby i při změně předpokládané hodnoty byly zachovány zákonné požadavky dle § 41 odst. 2 zákona na výši jistoty do 2 % z předpokládané hodnoty.

Uchazeč o bankovní jistotu zpravidla žádá bankovní ústav již v počáteční fázi zadávacího řízení, a jakákoliv změna v jistotě a její výši je zpoplatněna a uchazečům tím vznikají zbytečné finanční náklady.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel s ohledem na úpravu předpokládané hodnoty zvážil stanovení výše požadované jistoty a s ohledem na sjednocení výše požadované jistoty uvedené v originálním textu zadávací dokumentace rozhodl o vrácení jistoty do původní požadované výše. Zadavatel již nepředpokládá další úpravu výše požadované jistoty.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V objektu SO 203 je nesrovnalost v předpínání. Dle TZ jsou kabely v ocelových rourách, ve výkresu jsou vHDPE rourách. Žádáme o vyjasnění správného řešení.

Odpověď na dotaz:

Použití trubek je vázáno na systém použitého předpínacího systému, který účastník poskytne, tzn. předpínací kabely, kotvy, trubky. Je tedy na dodavateli stavby, jaký předpínací systém při realizaci použije. Účastník ocení v závislosti na vybraném předpínacím systému.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

V objektu So 901 pol. 12911R Čištění vozovek od nánosu je výměra 1 m². Dle popisu položky se dle našehonázoru jedná buď o položku KPL, nebo nesedí množství. Žádáme zadavatele o opravu položky.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil měrnou jednotku na KPL.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Zadavatel připomíná, že na základě úpravy soupisu prací upravil výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky aktuálně činí 501 055 405,06 Kč bez DPH.

Změna soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění,

tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **25. 3. 2021 v 10:00:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 4. 3. 2021

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
JUDr. Michal Šilhánek