



ELEKTRO-INSTALACE_LEGENDA:

U - Uzemňovací vodič; v= 0 mm
U1 - Uzemňovací vodič pro digestoře; v= 2400 mm

E - El. zásuvka nad pracovní plochou
El. zásuvka 230 V/ 3,0 kW; v= 1200 mm

E1 - El. zásuvka pod pracovní plochou
El. zásuvka 230 V/ 3,0 kW; v= 600 mm

E2 - Myčka nádobí
400 V/ 6,7 kW; vodič gumový; d= 2 m
přívod energie z vypínače husím krkem do v= 600 mm
HV2 - Hl. vypínač; v= 1500 mm; umístění určí projekce
elektro - v blízkosti technologie

E3 - Sporák
400 V/ 16,0 kW; 32A; vodič gumový; d= 2 m
přívod energie z vypínače husím krkem do v= 50 mm
HV3 - Hl. vypínač; v= 1500 mm; umístění určí projekce
elektro - v blízkosti technologie

E4 - Digestoř - osvětlení
230 V/ 0,2 kW; vodič gumový; d= 2 m
přívod energie ze stropu do v= 2400 mm

E5 - Chladicí/mrazicí skříní
230 V/ 3,0kW; v= 2200 mm

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ ELEKTRO ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY PODLE
PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.
UMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH VYPÍNAČŮ UPŘESNÍ PROJEKCE ELEKTRO.
DOPORUČENO V BLÍZKOSTI TECHNOLOGIE.
VÝŠKY PŘIPOJENÍ JSOU UDÁVANÉ OD PODLAHY NA STŘED EL.
ZÁSUVKY NEBO VODIČE.
VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY (STŮL SE ZADNÍM LEMEM) JE v= 940 mm.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| | |
|-----|-----------------------------|
| 153 | Chodba |
| 164 | WC - předsíň |
| 165 | WC - zam. ženy |
| 166 | WC - předsíň |
| 167 | WC - zam. muži |
| 168 | Šatna |
| 169 | WC - předsíň |
| 170 | WC - zam. kuchyně |
| 171 | Denní místnost - zam. kuch. |
| 172 | Přípravná jídelna |
| 173 | Sklad |
| 174 | Prádelna |
| 176 | Umyvárna |
| 177 | WC |
| 178 | WC |
| 180 | Individuální učebna |

POPIS ÚSEKŮ

| | |
|---|-----------------------------------|
| A | Přípravná svačin |
| B | Varna |
| C | Porcování jídel |
| D | Mytí stolního nádobí |
| E | Mytí provozního nádobí |
| F | Mytí rukou - bezdotykové umyvadlo |

0,000 = 260,310 m n.m. B.P.V.
generální projektant

projektant části

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

vypracoval Olga Kukuťs

HIP Ing. Martin Jeřábek

kreslil Olga Kukuťs

kontroloval Ing. Martin Jeřábek

zodp. projektant Olga Kukuťs

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

dokument 17-33

místo stavby Ulice Marie Hübnarové 1, Brno-Řečkovice

datum 08/2020

název stavby

REKONSTRUKCE AREÁLU
ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ

formát -

objekt

SO 01 OBJEKT ŠKOLY

stupeň DPS

část

PS 1000 GASTRO

revize 00

měřítka

1:50

název dokumentu

PŮDORYS 1.NP - INSTALACE ELEKTRO

číslo přílohy

102