



Prostředí (vnější vlivy)		viz protokol příloha TZ	
Nápoťová soustava		3kPE st. 50Hz 230/400V/TN-C-S	
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S	
	doplněná	- doplňujícím pospojováním - proudovým chráničem 30 mA	
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165			

  

MONTÁŽNÍ POKYNY:			
<p>- <b>STYK S OSTATNÍMI PŘEDMĚTI VĚDEBNÍ</b> - při provádění výkopových prací nutno respektovat požadavky vzhledu sítě podle podmínek vedení, včetně pozemní a nadzemní opory a izolace, zejména před zapojením prací podle od výše uvedeného vedení i zakončení s KALKULACÍ NERÝZNÝCH SÍŤÍ NA TOMTO VÝKRESU JE POLOZE OHŘEVNÍČNÍ A V ZÁKAZNÍKOVĚ PŘÍKAZNÍ NEBO SOUHRNĚ S PŘEDMĚTNÝM SÍŤEM NUTNO DODRŽET NIK, VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 0005</p> <p>- <b>DALŠÍ ÚDAJE</b> - viz TZ III</p>			

  

VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA			
<p>REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DÍVŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!</p> <p><b>Ing. Oldřich DÍVŠ, 671 31 Únanov č.144, projektce, montáže, revize</b></p>			
Zadávající projektant:	Projektant:	Stupeň:	Zak. č.:
Ing. Oldřich DÍVŠ	Libor SEMERÁD	DŮR + DSP	33 - 20
Akces:			Měřitvo:
HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB			1 : 100
Zámecká 57, 664 62 Sokolnice			Formát A4:
otoc Sokolnice, k.ú. Sokolnice			3
ELEKTROINSTALACE			Datum:
Název:			10/2020
ROZVODY VE 2.NP - ČÁST A, B, C			Č. výkresu:
Doprov. pro senior Sokolnice p.o., Zámecká 57, 664 62 Sokolnice			3