

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R1W

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ST. DOPLNĚNÁ-PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.
Typ: stávající

PARAMETRY PŘIPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH EL. STROJŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉ DODÁVKY
A POŽADAVKŮ VÝROBCE.
PŘÍSTROJE ODPOJENÝCH OBVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNY. POKUD TO LZE, BUDOU STÁVAJÍCÍ JISTIČE
PROPOJENY PROPOJOVACÍ LIŠTOU.
C PROFIL VE SPODNÍ ČÁSTI ROZVADĚČE BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN DIN LIŠTOU PRO NOVÉ PŘÍSTROJE.

Akce	Rekonstrukce hygienických prostor III. Etapa - část A SPŠ stavební Brno, Kudelova 8	Investor	Brno – město, Kudelova 8, 602 00 Brno	Stupeň	DPS	Zak.č.	20-006	Výkres č.	D1.4c.103
Část	ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZVADĚČE R1W	Projektant	ING. LUBOŠ NOVÁK	Kreslil	ING. LUBOŠ NOVÁK	Datum	02/2020	List/Listů	1/2