LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo	účel místnosti	plocha	charakteristiky stavby			charakt. osvětlení dle ČSN EN 12 464-1				charakt. prostředí dle ČSN EN 12 464-1	
		[m²]	podlaha		poznámka	refer.č.	Em [lx]	UGR [-]	R [-]	vnější vlivy na el. zařízení	poznámky
1	VSTUP	2,77	KERAMICKÁ DL,		P3	6.2.17	100	25	80	AA8, AB8, AD3–4, AE4, AF2	VENK
2	ZÁDVEŘÍ	3,64	KERAMICKÁ DL,		P2	6.2.17	150	25	80	AA5, AB5	1)
3	KOTELNA	12,40	KERAMICKÁ DL,		P1 Ž	6.2.9	500	19	80	AA5, AB5, BA4, BC2	1) 3)
4	KOMUNIKAČNÍ HALA	13,36	KERAMICKÁ DL,		P1	6.2.18	150	25	80	AA5, AB5	1)
5	PROSTOR SCHODIŠTĚ	8,83	KERAMICKÁ DL,		P1	6.2.18	150	25	80	AA5, AB5	1)
6	VÝTAH	2,88				osvětlení šachty+klece = součást dodávky výtahu				AA5, AB5, BA4, BC3	1) 3)
7	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	2,36	KERAMICKÁ DL,		P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
8	WC MUŽI	1,35	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
9	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	2,52	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
10	WC ŽENY	1,42	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
11	ROZVODNA 2x	3,80	KERAMICKÁ DL,		P1 Ž	1.3.1	200	25	60	AA5, AB5, BA4, BC2	1) 3)
12	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,34	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.4.1	100	25	60	AA5, AB5	1)
13	WC PRO INVALIDY	4,37	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
14	SLP	5,66	KERAMICKÁ DL,		P1	1.3.2	500	25	60	AA5, AB5, BA4, BC2	1) 3)
15	MÍCHÁRNA	38,78	KERAMICKÁ DL,	P1	Ž	6.2.9	500	19	80	AA5, AB5, BC2	1) 2)
16	MULTIFUNKČNÍ PROSTOR PRO ODBORNOU VÝUKU	308,95	DRÁTKOBETON		P1	6.2.9	500	19	80	AA5, AB5, BA1/BA4, BC2/BC3	1) 4)
17	CHODBA	2,63	KERAMICKÁ DL,		P1	1.1.1	100	28	40	AA5, AB5	1)
18	ŠATNA-ŽENY	7,35	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
19	WC-ŽENY	1,56	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
20	SPRCHA	1,01	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	instalace dle ČSN 33 2000-7-701	
21	ŠATNA-MUŽI	17,02	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
22	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	4,80	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
23	PISOÁRY	1,68	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
24	WC MUŽI	1,33	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
25	WC MUŽI	1,12	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	AA5, AB5	1)
26	SPRCHY	5,59	KERAMICKÁ DL,	A	P1	1.2.4	200	22	80	instalace dle ČSN 33 2000-7-701	
27	VSTUP	9,03	KERAMICKÁ DL,		P3	6.2.17	100	25	80	AA8, AB8, AD3–4, AE4, AF2	VENK
28	ZÁDVEŘÍ	4,38	KERAMICKÁ DL,		P2	6.2.17	150	25	80	AA5, AB5	1)
29	SKLAD	10,15	KERAMICKÁ DL,			1.3.1	200	25	60	AA5, AB5	1)

(A) POROVINOVÝ OBKLAD V=2020mm

P1 PODHLED SÁDROKARTONOVÝ

P2 PODHLED SÁDROKARTONOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ

P3 PODHLED VENKOVNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ

Ž MÍSTNOSTI S OKNY A STĚNAMI VYBAVENÝMI ŽALUZIEMI

Z HLEDISKA RIZIKA ÚRAZU EL. PROUDEM SE JEDNÁ O PROSTORY DEFINOVANÉ JAKO :

☆ NORMÁLNÍ

! NEBEZPEČNÉ

!! VELMI NEBEZPEČNÉ

POKUD BUDOU VENTILÁTORY PRO SICIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁNY S PŘEPÍNAČI ANEBO REGULÁTORY OTÁČEK, BUDOU UMÍSTĚNY NA CHRÁNĚNÉ MÍSTO MIMO DOSAH STUDENTŮ

1) V OKOLÍ UMYVADEL, PISOÁRŮ, ÚKLIDOVÝCH VÝLEVEK A JIM PODOBNÝCH NÁDOB ZTI PLATÍ PRO EL. INSTALACE OMEZENÍ DANÁ USTANOVENÍMI ČSN 33 2000-7-701

2) JE ZDE UMÍSTĚNA VÝUKOVÁ TECHNIKA PRO MÍCHÁNÍ SMĚSÍ PRO MALBY INTERIÉRŮ MÍCHÁNÍ SE DĚJE V MALÝCH MNOŽSTVÍCH A V NÁDOBÁCH K TOMU URČENÝCH. NEUVOLŇUJÍ SE PŘI NĚM ŽÁDNÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY A JE BEZÚKAPOVÉ.

3) MÍSTNOST BUDE VYBAVENA JAKO STROJOVNA VYHRAZENÝCH ZAŘÍZENÍ, S VYLOUČENÍM VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB A ZVÝŠENOU OCHRANOU DOPLŇUJÍCÍM UZEMNĚNÝM POSPOJOVÁNÍM (VYROVNÁNÍM POTENCIÁLŮ NA NEŽIVÝCH VODIVÝCH ČÁSTECH)

4) VLIV BC3 JE DEFINOVÁN PRO OSOBY OBSLUHUJÍCÍ A JINAK PRACUJÍCÍ S VÝUKOVÝMI TECHNOLOGIEMI. MUSÍ SE PROTO VŽDY JEDNAT ASPOŇ O OSOBY PROKAZATELNĚ POUČENÉ. PRO PŘÍSTUP OSOB BEZ ELEKTROTECHNICKÉ KVALIFIKACE PLATÍ BEZPEČNOSTNÍ OMEZENÍ (VSTUP POUZE DO ZÓN BEZ VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ TECHNOLOGIE, ZÁBRANY, VÝSTRAHY, DOZOR OSOBY NEJMÉNĚ ZNALÉ, MIMO ČAS VÝUKY ODSTAVOVÁNÍ Z PROVOZU APOD.)

LEGENDA

NOSNÝ OCELOVÝ SLOUP S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU – OPATŘENÝ CEMENTOVOU OMÍTKOU TL. 30 MM S RABICOVÝM PLETIVEM

OBVODOVÉ ZDIVO TL. 400 MM Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (U=0,24 W/m K)+KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KTERÝ SESTÁVÁ Z LEPÍCÍHO TMELU, TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH DESEK TL.50 MM, ARMOVACÍ TKANINY A TENKOVRSTVÉ OMÍTKY PROBARVENÉ VE HMOTĚ. KOTVENÍ KE ZDIVU JE POMOCÍ TALÍŘOVÝCH HMOŽDINEK. OSTĚNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDE ZATEPLENO TEP. IZOLACÍ TL. 30 MM

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250, Z BEDNÍCÍCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH BETONEM

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250, 300 MM Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC

PŘÍČKY TL. 100, 150 MM Z KERAMICKÝCH, PŘÍP. POROBETONOVÝCH TVÁRNIC

DVEŘE MUSÍ MÍT PK DLE ČSN EN 179