

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 3

Název veřejné zakázky :	Přestavba sociálního zařízení
Zadavatel :	Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	70285756
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

Dovolujeme si požádat o zodpovězení následujících dotazů:

1. Žádáme o doplnění tabulky výrobků na plastové výplně a vnitřní dveře, sanitární příčky
2. Ve VV není řešena barevná stěna ozn.BS -fototapeta. Nebo má řešit ve VV položka „přípl.za barevnost malby -1 kpl“? Požadavek plochy na barevnou stěnu je třeba doplnit v m2 po jednotlivých patrech.
3. Nesoulad v rozměrech obkladů a dlažeb:
 - **OBKLAD**
PD řeší obklad vertikální rozm.30x60 cm
VV řeší obklad 20x20 cm
 - **DLAŽBA**
PD řeší dlažba rozm.60x30cm imitace dřeva
VV řeší dlažba 30x30 Taurus Nordic - není imitace dřeva
4. Jaké budou lišty k obkladům? Plastové, hliník., nerez?

ODOPOVĚĎ ZADAVATELE :

- Ad 1) přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace je požadovaný výpis výrobků
- Ad 2) příplatkové položky za barevnost malby (oddíl 784) byly ze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb odstraněny v rámci vysvětlení a změny zadávací dokumentace č.2. Tapety, ani barevně tónované malby nebudou prováděny.
- Ad 3) a 4) materiálové specifikace obkladů, dlažeb a lišt byly v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb upraveny v rámci vysvětlení a změny zadávací dokumentace č.2.

Ve Znojmě dne 6.4.2021

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele

Příl.: výpis výrobků