

R1

| | |
|---|--|
| Rozvodnice: | Oceloplechová, POD omítku, bílá, N/PE svork. |
| Typ. označení: | 4 řadá po 24 modulech |
| Poloha: | POD omítkou |
| Stupeň krytí: | IP30 |
| Ze stávající rozvodnice budou napojeny nové vývody dle následujícího schématu zapojení. | |

POČET LISTŮ: 4
LIST č.1

S001–HLAVNÍ BUDOVA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------|
| ProjekceMüller s.r.o. Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 067 592 46, e-mail: milos.muller@atlas.cz | | AUTORIZACE | |
| ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER | VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER | | |
| KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO | | | |
| INVESTOR: GYMNAZIUM BLANSKO, p.o., SEIFERTOVA 33/13, 678 01 | | FORMÁT 8 A4 | KOPIE |
| STAVBA GYMNAZIUM BLANSKO REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY | | DATUM 11/2019 | |
| | | STUPEŇ PDPS | |
| | | ZAK.čís.2019.009 | |
| | | MĚŘ. — | |
| OBSAH ELEKTROINSTALACE S001—ROZVODNICE R1 | ČÍSLO VÝKRESU 670 | ČÁST D.1.4. | |