SO-02 - ÚT - SCHÉMA STROJOVNY - NOVÝ STAV


OHŘEV TV - PŘÍSTAVBA
OKRUH ÚT - PŘÍSTAVBA
OKRUH VZT KUCHYŇ
OSTRÁ VODA - PŘÍSTAVBA, TĚLOCVIČNA
2.08
DN40-IZ
DN40-IZ
DN50-IZ
DN40-IZ
6xAVO
6xON50
2xN1/2"
2xN1/2"
2xN1/2"
2.09
T1
T1
T1
T1
T1
T1
2xKK40
KKS40
2xKK50
2xKK40
2.04
ZV40
VK15
ZV50
VK15
ZV40
VK15
2.05
2.06
F40
F50
F40
2xKK50
N1/2"
DN65-IZ
VK15
VK15
VK15
2xKK40
2xKK50
2xKK40
M1
M1
T2
T2
2xVK15
2.03
2.07
2xMPK65
VK15
VK15
VEDENO DO TĚLOCVIČNY
2.02
FeZn 54x1,5-IZ
PARTNERSKÝ REGULAČNÍ VENTIL DN 50
REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU DN 50
NASTAVIT NA VÝSTUP TLAKU 5 kPa
M= 7460 kg/h
2.01
DN80-IZ
VEDENO DO HLAVNÍ BUDOVY

LEGENDA:

───	STÁVAJÍCÍ ROZVOD TOPNÉ VODY - PŘÍVOD
– – –	STÁVAJÍCÍ ROZVOD TOPNÉ VODY - VRAT
━━━	NOVÝ ROZVOD TOPNÉ VODY - PŘÍVOD
━ ━ ━	NOVÝ ROZVOD TOPNÉ VODY - VRAT

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	**V-PROJEKT** **Prostějov, v.o.s.** Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov tel.:582 333 111, email: vprojekt@vprojekt.cz
VYROUBAL Aleš	JUNGMANN Adam	hp DesignJet 500	
Vyroubal	Jungmann		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	STAV.ÚŘ.: BLANSKO	MĚST.ÚŘ.: BLANSKO	
INVESTOR	Gymnázium Blansko, příspěvková organizace, Seifertova 33/13, 678 01 Blansko		

AKCE: *GYMNÁZIUM BLANSKO - REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY I. ETAPA, II. ETAPA*

STUPEŇ :	DPS
DATUM :	10 / 2019
FORMÁT :	03 A4
ZAK. ČÍSLO	160519
MĚŘÍTKO	--:--
ČÍSLO VÝKR.	D.1.4.a.2.15

OBSAH: *SO-02 - ÚT - SCHÉMA STROJOVNY - NOVÝ STAV*