



Pokud není na výkrese uvedeno jinak, hlavní kabelové trasy v kotelně povedou v kabelových elektroinstalčních žlábech kovových, budou odděleny silové a MaR vodiče. Žlab bude uchycen na stropě nebo stěně.

Jednotlivé typy, počty a označení kabelů jsou uvedeny v Seznamu datových bodů a kabelů. Obecně se kabelové trasy MaR přizpůsobí ostatním profesím. Die situace na stavbě je možné posunout rozvedcům i kabelových tras. Stávající kabelové rozvody a trasy (nevyužití) budou demontovány.

| | | |
|------------|-------------|-----------|
| ST | UPPEN : | DPS |
| AST | NTUM : | 10 / 2019 |
| RMAT : | 4x A4, 1:50 | |
| KK. ČÍSLO | 160519 | |
| 1.1.4 d.09 | PARĚ ČÍSLO | |