

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:	40837-2			
Název mostu:	Most přes Luční potok za Dyjákovičkami			
Místní název:				
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)			
Převáděná komunikace:	3. třída / 40837			
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:	1.740 km	Staničení na úseku: 1.448 km		
Rok postavení:	1990			
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:	Jihomoravský			
Okres:	Znojmo			
Obec (MČ):	Vrbovec			
Katastrální území:	Vrbovec			
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Západ, cestmistrovství Znojmo			
Zpracovatel mostního listu:				
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 20.0\text{ t}$ $V_r = 45\text{ t}$ $V_e = 75\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2020				
<b>Základní údaje</b>				
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 5.40 m		Délka NK: 6.90 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 7.50 m		Celková šířka mostu: 8.00 m
Plocha mostu: 55.20 m <sup>2</sup>				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -639168 Y: -1202692		WGS: 48.779446°N 16.114594°E
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:				
Poznámka k nosné konstrukci:				
<b>Ostatní údaje</b>				
Výška mostu nad terénem: 2.10 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q <sub>100</sub> : -		Normální hladina vody: 0.10 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
<b>Mostní podpěry a křídla</b>				
-	Počet: 2			
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton	
	Délka: 0.00 až 0.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m	
<b>Nosná konstrukce</b>				
-	Počet polí: 1			
	Šikmá světlost: 5.40 m	Kolmá světlost: 5.40 m	Konstrukční výška: 0.35 m	
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný			
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP-62			
<b>Vozovka</b>				
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 7.50 m			
<b>Chodníky</b>				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>	
<b>Svodidla/zábradelní svodidla</b>				
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m	
<b>Cizí zařízení na mostě</b>				
-	Typ zařízení:	Správce:		
<b>Správní údaje</b>				
Archivace projektu: Nezadaná				

**Klasifikační stupeň stavu mostu**

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 15.6.2020

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 28.4.2021 08:01 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.