
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/4167 ŽATČANY, MOST 4167-1

Dotaz k ZD č.2:

Máme bych dotaz ohledně trub v objektech SO 151.2 a SO 151.3. Dle požadavků zhotovitele se má jednat o sklolaminátové trouby v tuhosti SN 20000. Takové potrubí žádný výrobní závod není schopen vyrobit v tak malém množství (18m dle PD). Minimální množství pro výrobu dle sdělení výrobců je 60m. Je možno přistoupit k variantnímu řešení?

Odpověď č. 2:

Zadavatel opravil soupis prací, nově je požadováno plastové potrubí, mat. PP, hladká, třívrstvá, SN 16, DN 500 mm v SO 151.2 a 151.3. Zadavatel nebude opravovat výkresovou dokumentaci. V přílohách zadávací dokumentace, kde je uveden požadavek na sklolaminátové potrubí, se zadání mění na potrubí PP. Soupis prací je nadřazený projektové dokumentaci, oceňte dle soupisu prací.

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 15.239.000,- Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek dle čl. XI. Zadávací dokumentace

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **14.05.2021 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 07. 05. 2021

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha č. 4 ZD – Soupis prací (po vysvětlení II.)