



LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ PLYNU-NTL, OCEL
- POTRUBÍ PLYNU-STL, OCEL



DETAIL SKŘÍŇĚ NA FASÁDĚ, 1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ KOTELNY

- K1 MODULAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, JM. TEPELNÝ VÝKON (80/60°C) 29-146 kW, SPOTŘEBA PLYNU 15,97 m3/h, NEREZOVÝ VÝMĚNÍK, VÁLCOVÝ HOŘÁK, MAX. PROVOZNÍ TLAK 6 bar, MÁX. PROVOZNÍ TEPLOTA 95°C, ROZMĚRY (dšxšxv): 967x750x1650 mm, TŘÍDA NOx 6 (<56 mg/kWh) + MODUL PRO ŘÍZENÍ 0-10V
- K2 MODULAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, JM. TEPELNÝ VÝKON (80/60°C) 29-146 kW, SPOTŘEBA PLYNU 19,97 m3/h, NEREZOVÝ VÝMĚNÍK, VÁLCOVÝ HOŘÁK, MAX. PROVOZNÍ TLAK 6 bar, MÁX. PROVOZNÍ TEPLOTA 95°C, ROZMĚRY (dšxšxv): 967x750x1650 mm, TŘÍDA NOx 6 (<56 mg/kWh) + MODUL PRO ŘÍZENÍ 0-10V

1a, 1b

- EXPANZNÍ NÁDOBA KOTLE, OBJEM 25 l, PRŮMĚR 280 mm, VÝŠKA 490 mm, PRAC. PŘETLAK 6 bar
- HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ, DN200, Qmax=20 m3/h, L=1550 mm, PŘÍP. DN100
- DEMINERALIZAČNÍ BLOKOVÁ ÚPRAVNA VODY NA RÁMU, SOUČÁSTÍ JE FILTR MECHANICKÝCH NĚČISTOT, POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ, VODOMĚR, ZMĚKČOVAČ JEDNOTKA, KONDUKTOMETR, PŘIPOJOVACÍ HADICE
- JEDNOČERPADLOVÝ EXPANZNÍ AUTOMAT PRO DYNAMICKÉ UDRŽOVÁNÍ TLAKU, HMOTNOST 25 kg NAPÁJENÍ 230V, 50Hz, 0,75 kW
- BEZTLAKÁ ZÁKLADNÍ NÁDOBA, objem 400 l, PRŮMĚR 740 mm, VÝŠKA 1345 mm, HMOTNOST 65 kg
- NOVÁ VĚTRATELNÁ SKŘÍŇKA NA FASÁDĚ PRO UMÍSTĚNÍ UZÁVĚRU PLYNU, FILTRU A HAVARIJNÍHO UZÁVĚRU PLYNU, UZAMYKATELNÁ, MATERIÁL: PLECH, ROZMĚRY (dšxšxv): 1350x750x500 mm
- NOVÝ ROZVADĚČ MAR
- NEUTRALIZAČNÍ BOX
- STÁVAJÍCÍ KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
- STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ NÁDOBA, OBJEM 50 l, MAX. PRAC. PŘETLAK 6 bar
- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ ELEKTRO
- PŘÍRUBOVÝ ODKALOVAČ S REVIZNÍM OTVOREM A MAGNETEM, DN100
- HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU PRO PLYNOVOU KOTELNU, DN80
- PŘÍKON 90W, 230V, 50 Hz, HMOTNOST 24,5 kg, PROVEDENÍ NC - BEZ PROUDU UZAŘEŇEN KRYTÍ IP52, SKŘÍŇKU UZEMNIT

0	04./2020	Ing. Martin Řezníček	Ing. Martin Řezníček	Ing. Pavla Wernerová		
Rev.	Datum	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:	
Investor: Habrovanský zámek, příspěvková organizace Habrovany 1, 683 01 Habrovany						
Arce/ místo: Projektová dokumentace - rekonstrukce centrální kotelny Habrovanského zámku						
Objekt: SO 01 Centrální kotelna						
Profese: D1.4.2 PLYNOVÉ ODBĚRNÉ ZAŘÍZENÍ						
Obsah: AXONOMETRIE PLYNU - KOTELNA						
Formát: Zakázkové číslo: 6xA4 PD-20-03-01 DPS						
Měřítko: Číslo výkresu: 150 D1.4.2-03						
Paré:						
TRASKO PROJEKCE						
TRASKO Projekt, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouze 487/8 DIČ CZ0208021 682 01 Výšov IČ 07280921 www.projekt-trasko.cz						