


- LEGENDA POTRUBÍ**
- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ
- POTRUBÍ PLYNU-NL, OCEL
- POTRUBÍ PLYNU-STL, OCEL

LEGENDA ZAŘÍZENÍ KOTELNY

- K1** MODULAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, JM. TEPELNÝ VÝKON (80/60°C) 29-146 kW, SPOTŘEBA PLYNU 15,97 m³/h, NEREZOVÝ VÝMĚNÍK, VÁLCOVÝ HOŘÁK, MAX. PROVOZNÍ TLAK 6 bar, MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 95°C, ROZMĚRY (d^xš^xv): 967x750x1650 mm, TŘÍDA NOx 6 (<56 mg/kWh) + MODUL PRO ŘÍZENÍ 0-10V
- K2** MODULAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, JM. TEPELNÝ VÝKON (80/60°C) 29-146 kW, SPOTŘEBA PLYNU 19,97 m³/h, NEREZOVÝ VÝMĚNÍK, VÁLCOVÝ HOŘÁK, MAX. PROVOZNÍ TLAK 6 bar, MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 95°C, ROZMĚRY (d^xš^xv): 967x750x1650 mm, TŘÍDA NOx 6 (<56 mg/kWh) + MODUL PRO ŘÍZENÍ 0-10V
- 1a, 1b** EXPANZNÍ NÁDOBA KOTLE, OBJEM 25 l, PRŮMĚR 280 mm, VÝŠKA 490 mm, PRAC. PŘETLAK 6 bar
- 2** HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ, DN200, Q_{max}=20 m³/h, L=1550 mm, PŘÍP. DN100
- 3** DEMINERALIZAČNÍ BLOKOVÁ ÚPRAVNA VODY NA RÁMU, SOUČÁSTÍ JE FILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT, POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ, VODOMĚR, ZMĚKČOVACÍ JEDNOTKA, KONDUKTOMETR, PŘIPOJOVACÍ HADICE
- 4** JEDNOČERPADLOVÝ EXPANZNÍ AUTOMAT PRO DYNAMICKÉ UDRŽOVÁNÍ TLAKU, HMOTNOST 25 kg NAPÁJENÍ 230V, 50Hz, 0,75 kW
- 5** BEZTLAKÁ ZÁKLADNÍ NÁDOBA, objem 400 l, PRŮMĚR 740 mm, VÝŠKA 1345 mm, HMOTNOST 65 kg
- 6** NOVÁ VĚTRATELNÁ SKŘÍŇKA NA FASÁDĚ PRO UMÍSTĚNÍ UZÁVĚRU PLYNU, FILTRU A HAVARIJNÍHO UZÁVĚRU PLYNU, UZAMYKATELNÁ, MATERIÁL: PLECH, ROZMĚRY (d^xš^xv): 1350x750x500 mm
- 7** NOVÝ ROZVADĚČ MAR
- 8** NEUTRALIZAČNÍ BOX
- 9** STÁVAJÍCÍ KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
- 10** STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ NÁDOBA, OBJEM 50 l, MAX. PRAC. PŘETLAK 6 bar
- 11** STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ ELEKTRO
- 14** TŘÍŠLOŽKOVÝ KOMÍN, VNITŘNÍ PRŮMĚR 200 mm
- 15** NOVÉ VYVLOŽKOVANÝ KOMÍN, VLOŽKA PRŮMĚR 200 mm



0	04./2020	Ing. Martin Řezníček	Ing. Martin Řezníček	Ing. Pavla Wernerová
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:
Investor: Habrovanský zámek, příspěvková organizace Habrovany 1, 683 01 Habrovany				
Akce/ Projektová dokumentace - rekonstrukce centrální kotelny místo: Habrovanského zámku				
Objekt: SO 01 Centrální kotelna				
Profese: D1.4.2 PLYNOVÉ ODBĚRNÉ ZAŘÍZENÍ				Formát: 6xA4
Obsah: Půdorys - KOTELNA				Měřítko: PD-20-03-01
				Číslo výkresu: DPS
				Paré: 150
				D1.4.2-02

TRASKO
PROJEKCE

TRASKO Projekt, s.r.o. TEL: 517 343 999
Na Nouzce 487/8 DIČ: CZ07280921
682 01 Vyškov IČ: 07280921
www.projekce-trasko.cz