

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce „Oprava havarijního stavu fasády“

*veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách*

V Brně dne 15. 03. 2014

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

„k zakázce s názvem „Oprava havarijního stavu fasády - ZŠ Palackého 68 Brno“ prosím o zaslání podrobnější specifikace k položce – *řez vodním paprskem 13,2m* (jaký materiál bude řezán, v jaké síle apod.)“

Odpověď č.1:

Zadavatel uvádí, že u položky řezání vodním paprskem se jedná o nutné nařezání chybějícího venkovního obkladu fasády na požadovaný formát z obkladu většího formátu. Podle informací dodavatelů keramických obkladů již tento druh nevyrábí a musí být obklady řezány. Při klasickém řezu obkladu je narušena struktura hrany proto tento způsob.

**Zadavatel vzhledem k povaze této dodatečné informace prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek do 22.04.2014 do 15:00.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel
Regionální poradenská agentura s.r.o.
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností