



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. V

Název veřejné zakázky:	II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-013896
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele č. 1:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO / DIČ zadavatele:	70932581 / CZ70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název zadavatele č. 2:	Město Tišnov
Sídlo zadavatele:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO / DIČ zadavatele:	00282707 / CZ00282707
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Bc. Jiří Dospíšil, starosta
Název zadavatele č. 3:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Sídlo zadavatele:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO / DIČ zadavatele:	49457004 / CZ49457004
Právní forma zadavatele:	771 - Svazek obcí
Zastoupení zadavatele:	Petr Grünwald, předseda
Název projektu:	II/377 Tišnov OK - Černohorská, Riegrova
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012869

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V SO-14 Černohorská - vodovod je ve výkazu výměr položky 85160 1101 Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN80 – výměra 210 m a položka 552700000 Trouba litinová tlaková DN

80 195 kusů.

Domníváme se, že se jedná o omyl. Bylo by možné zaslat prosím opravený výkaz výměr?

Odpověď na dotaz:

Výkaz výměr je v pořádku, položka 851601101 zahrnuje montáž tlakového potrubí jak DN 80, tak DN 50, viz popis položky:

60	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	M	210,00000
		platí i pro DN50		
		řad V-4 ... TLT DN80 : 179,00		
		propoj 1 ... TLT DN80 : 16,00		
		propoj 2 ... TLT DN50 : 15,00		

A tyto výměry potom odpovídají materiálu: DN80 – 179,000+16,000 = 195,000m; DN 50 – 15,000 m.

43	552700000R1	Trouba litinová tlaková DN 80 mm s vnitřní cement.výstelkou a s vnější zinkoaluminiovou ochranou	KUS	195,00000
44	552700000R2	Trouba litinová tlaková DN 50 mm s vnitřní cement.výstelkou a s vnější zinkoaluminiovou ochranou	KUS	15,00000

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V současné době nemáme stále k dispozici nabídky od subdodavatelů na dodávku materiálu pro výstavbu kanalizací a vodovodů. Dodávka těchto materiálů tvoří významnou část z celkové ceny veřejné zakázky. Z tohoto důvodu, abychom mohli předložit relevantní cenovou nabídku, žádáme o prodloužení termínu odevzdání do 3.6.2021 do 10.00 hod.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel stanovil již při zahájení zadávacího řízení délku lhůty pro podání nabídek zcela v souladu se ZZVZ, tj. jednak nejméně v délce 20 pracovních dnů, jak je stanoveno v § 54 ZZVZ, a pak rovněž přiměřeně rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

Nad to, zadavatel v souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek již dvakrát prodloužil, a to nejprve o 5 a následně o 2 dny.

Nad rámec zákonných povinností však zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek prodlužuje, a to o 4 dny, tj. do 31. 5. 2021.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **31. 5. 2021 v 10:00:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská“

V Brně dne 21. 5. 2021

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška