



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 79750/2021

Sp. zn.:

S - JMK 43225/2021 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Vančurová

Telefon:

541 651 453

Počet stran:

1

Počet příloh/stran:

0

Datum:

31. 5. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace II

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Domov pro seniory Hustopeče – vybavení interiéru a exteriéru

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádost dodavatele doručenu dne 27. 5. 2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. II/1:

„Dobrý den, mám dotaz k položce T046 panel nástěnný za lůžko. V popisu je uvedeno: „dl. 600, š. 300 mm, s.h. 760 nad podlahou panel nástěnný nad lůžka pro osazení signalizačních zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vypínače, komunikační zařízení atd.“ Dotaz: Jedná se jen o obdélníkovou LTD desku přišroubovanou ke zdi, nebo v ní mají být vyřezané nějaké otvory? Za odpověď předem děkuji.“

Odpověď na dotaz č. II/1:

Zadavatel v této věci uvádí, že požaduje dodání položky v následujícím provedení: V obdélníkové LTD desce 600/300mm budou vyvrtány otvory pr. 8-10mm pro protažení kabelů NN a SLP + vyřezány kruhové otvory cca 60mm pro osazení koncových prvků NN a SLP (plastové elektro-montážní krabice pro zásuvky a vypínače). Přesný počet vyvrtaných a vyřezaných otvorů nelze blíže specifikovat - nutno přizpůsobit koncovým prvkům NN a SLP, které budou použity při realizaci: 1x zásuvka, 1x vypínač, 1x dorozumívací zařízení ošetřovatelka/klient (= telefon).

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom

vedoucí Odboru investic

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

DS
x2pbqzq

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz