
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
DIAGNOSTIKY VOZOVEK (+ PAU) PRO
ZPRACOVÁNÍ PD I.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 4

- 1) ČÁST 6 - II/380 Mutěnice průtah Zadavatel požaduje provést 12 zkoušek PAU pro celkovou plochu úseku 20 000 m². Přitom ustanovení vyhlášky č. 130/2019 Sb. umožňuje provést rozbor smíšeného vzorku, který vznikne smíšením dílčích vzorků odebraných na ploše 5 000 m². Domníváme se, že počet 12 zkoušek PAU je nadbytečný. Pokud zadavatel požaduje provést analýzu PAU na třech vrstvách, znamená to realizovat pouze 3 analýzy namísto 12. Požaduje zadavatel provést a nacenit 12 zkoušek PAU?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel k dotazu sděluje, že je myšleno 4 vrty po 3 vrstvách = 12 ks rozborů.

V Brně, dne 02.06.2021



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení