

h

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

SÚS JmK - oblast ZÁPAD
57501/2021
29. 03. 2021
Počet příloh/listů: Charaf
K vyřízení: _____

číslo jednací.: KHSJM 10541/2021/ZN/HOK
spisová značka: S – KHSJM 00854/2021

vyřizuje: Ing. Pavel Stehlík
tel.: 515 213 710
e-mail: pavel.stehlik@khsbrno.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje
oblast Západ
Kotkova 3725/24
669 02 Znojmo

Ve Znojmě dne 23. března 2021

Oblekovice, III/03834 Oblekovice průtah – SO 101 Silnice III/03834, SO 104 Objízdná trasa

- *závazné stanovisko ke stavebnímu řízení*
- *žadatel, investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 70932581*

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s provedením stavby „III/03834 Oblekovice průtah“

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 24. 02. 2021 jste požádali o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení „III/03834 Oblekovice průtah“.

Jedná se o rekonstrukce silnice ve Znojmě – místní části Oblekovice, k. ú Oblekovice.

SO 101 Silnice III/03834 – rekonstrukce komunikace o celkové délce 541,00 m s živičným povrchem, šířka zpevnění mezi obrubami 6,00 m s rozšířením v obloucích. Trasa vedena v přímých úsecích se směrovými kruhovými oblouky bez přechodnic; komunikace je lemována obrubou z betonových obrubníků z levé strany 100/15/25 s převýšením 80 mm, v místech vjezdů a vstupů na chodník obruba 100/15/15 s převýšením 20 mm a z pravé strany betonovou obrubou 100/15/15 s převýšením 20 mm (možnost vybudování parkovacích míst); povrch z asfaltového betonu.

V rámci stavby budou dále zbudovány tři autobusové zastávky s povrchem z betonu rozměrů 3,00 x 12,00 m. Zastávky budou ze strany nástupiště opatřeny kasselským obrubníkem s převýšením 160 mm; podélný sklon zastávek dle komunikace; příčný sklon dle příčného sklonu komunikace; povrch beton. Dále je součástí stavby zajištění odtoku dešťových vod ze všech zpevněných ploch, a to osazením nových odvodňovacích objektů napojených na již vybudovanou dešťovou kanalizaci, příp. do stávajícího propustku.

SO 104 Objízdná trasa – celková délka 1182,00 m. Část objízdné trasy bude vedena po stávajících místních komunikacích – 258,00 m – bez opravy. Část bude vedena po stávající polní cestě – 924,00 m – oprava vrstvou asfaltového recyklátu. Komunikace objízdné trasy je navržena šířky 3,00 m, podélný spád dle stávajícího. Odvodnění příčným spádem volně do terénu.

Dokumentace v podstatných bodech vyhovuje hygienickým předpisům, takže bylo možno vydat kladné závazné stanovisko.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-51-

Ing. Pavel Stehlík
vedoucí oddělení
oddělení hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Znojmo

Přílohy: CD

Rozdělovník:

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo – pošta
- KHS JmK – spis



DOPORUČENÉ

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**

se sídlem v Brně
územní pracoviště Znojmo
MUDr. Jana Janského 15
669 02 Znojmo



SVŠ JMK, P.O.K.
OBSLUST ZAJPA
KOTKOVÁ 3725/24
669 02 ZNOJMO