NAVAZUJE V.Č. D.6

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKU OCEL DN 32
PŘECHODKA OCEL/PE DN 32/d_n40

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD OCEL DN 150
PŘECHODKA OCEL/PE DN 150/d_n160

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKU PE d_n40

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKU OCEL DN 32
PŘECHODKA OCEL/PE DN 32/d_n40

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKU OCEL DN 40
PŘECHODKA OCEL/PE DN 40/d_n50

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKU OCEL DN 32
PŘECHODKA OCEL/PE DN 32/d_n40

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD OCEL DN 80
PŘECHODKA OCEL/PE DN 80/d_n90

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKU OCEL DN 32
PŘECHODKA OCEL/PE DN 32/d_n40

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKU PE d_n40

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKU OCEL DN 32
PŘECHODKA OCEL/PE DN 32/d_n40

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKU OCEL DN 32
PŘECHODKA OCEL/PE DN 32/d_n40

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD OCEL DN 150
PŘECHODKA OCEL/PE DN 150/d_n160
ZEMNÍ JÁMA PRO PROPOJ A OCHOZ 3,5x1,5x1,5 m

ZEMNÍ JÁMA PRO PROPOJ 3,0x1,5x1,5 m

BYPASS DÉLKA CCA 103 m

NTLPE 160-50 m — NAVRHOVANÝ NTL PLYNOVOD, PRŮMĚR POTRUBÍ - DÉLKA ÚSEKU
STÁVAJÍCÍ NÍZKOTLAKÝ PLYNOVOD A PŘÍPOJKY
RUŠENÝ NÍZKOTLAKÝ PLYNOVOD A PŘÍPOJKY
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELY A KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN E.ON, a.s.
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELY A KABELOVÉ PŘÍPOJKY VN E.ON, a.s.
STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN E.ON, a.s.
STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN E.ON, a.s.
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ MÍSTNÍ O2
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ DÁLKOVÉ (DOK)
SKŘÍŇ PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU A PLYNOMĚR

POZNÁMKA:
1. NÍZKOTLAKÝ PLYNOVOD A PŘÍPOJKY PROVEĎTE DLE ČSN EN 12007-1/4, ČSN EN 12327 V SOULADU SE ZÁKONEM č.458/2000 Sb., ZÁK. č. 262/2006 Sb., V PLATNÉM ZNĚNÍ, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 921 01, ČSN 73 6005, ČSN 73 3050!
2. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ!

NAVAZUJE V.Č. D.6

Ivo HOS-PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, 671 56 Grešlové Mýto 76

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	
MicroStation V8i HP DJ T520	Ivo HOS	Ivo HOS	
REG. Jihomoravský	OKRES Znojmo	KAT.Ú. Oblekovice	
INVESTOR Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		ČÍSLO ZAKÁZKY	56/2016
AKCE REKONSTRUKCE MK, SILNICE III/03834 A TRASA F OBLEKOVICE PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK		ARCH. ČÍSLO	56/2016
		STUP. DOKUM.	PDPS
		DATUM	10/2016
		FORMÁT	A2
OBJEKT D Výkresová dokumentace		MĚŘÍTKO 1:500	ČÍSLO VÝKRESU D.5 / PARÉ
OBSAH Odpoje a propoje Vytyčovací výkres odpojů a propojů			