

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Řešení havárie dvou záložních zdrojů UPS pro pět operačních sálů (č. 2, 3, 4 a č. 5, 6) na COT Nemocnice Znojmo“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem.

Vyřizuje.: Ing. František Patočka

Ve Znojmě dne 11. 6. 2021

Věc: Veřejná zakázka: „Řešení havárie dvou záložních zdrojů UPS pro pět operačních sálů (č. 2, 3, 4 a č. 5, 6) na COT Nemocnice Znojmo“ Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

*Dobrý den,
akceptuje zadavatel 3fázové řešení?
Děkuji.*

Odpověď zadavatele k dotazu:

Zadavatel akceptuje pouze jednofázové řešení

Ing. František Patočka
vedoucí úseku zakázek
a zdravotnické techniky
Nemocnice Znojmo