
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/374 BLANSKO, REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY
POŘÍČÍ - MLÝNSKÁ

Dotaz k ZD č. 2:

Dle TP 259 není vrstva SMA 8 NH (směs SMA 8 LA je staré označení a dle platných předpisů není vyrobitelná) vhodná pro obrusné vrstvy v místech se zvýšenými tangenciálními silami (například úseky pozemních komunikací s malými směrovými oblouky, křižovatkové úseky – zejména okružní křižovatky). Současně směs SMA 8 HN nemá vliv na útlum hluku z projíždějících vozidel s rychlostí pod 40 km/hod.

Odpověď č. 2:

Zadavatel uvažoval vrstvu SMA 8 LA na základě požadavku KHS a dodržení předepsaných zvukových a hygienických limitů. S ohledem na vývoj přípravy stavby nedošlo v tomto ohledu k aktualizaci navržené obrusné vrstvy a byla ponechána původní z historie projektu.

Zadavatel mění obrusnou vrstvu z navržené „576111123R00 a Koberec asfaltový nízkohlučný s útlumem 3-5 dB, SMA 8 LA nad 3 m, 4 cm“ na vrstvu „576111123R00 Koberec asfalt. mastix SMA 8 S (AKMJ) nad 3 m, 4 cm.“

Oceňte dle nového soupisu prací.

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 7.624.000,- Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek dle čl. XI. Zadávací dokumentace

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 18.06.2021 do 09:00 hod.

V Brně, dne 14.06. 2021



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha č. 4 ZD – Soupis prací (po vysvětlení)