



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st.
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-019574
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele č. 1:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO / DIČ zadavatele:	70932581 / CZ70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název zadavatele č. 2:	Obec Uherčice
Sídlo zadavatele:	Uherčice 48, 671 07 Uherčice
IČO / DIČ zadavatele:	00293709 / CZ00293709
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Vladimíra Pešková, starostka
Název projektu:	II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, 4. a 5. st.
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016110

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Po prostudování zadávací dokumentace včetně jejích příloh Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V soupisu prací způsobilých i nezpůsobilých nákladů se v úseku č. 5 vyskytuje položka 014102 POPLATEK ZA SKLÁDKU s podrobným popisem „živičný materiál s vysokým obsahem PAU“, konkrétně se jedná o objekty SO 101.1 a 101.2 v soupisu ZN a objekt SO 101.4 v soupisu NN. Zadavatelem zveřejněná dokumentace však neobsahuje diagnostický rozbor, který by definoval množství PAU v odebraných vzorcích a na základě kterého by bylo možné určit kvalitativní třídu asfaltové směsi dle vyhlášky č. 130/2019. Zatřídění dle této vyhlášky je

nezbytné pro správné ocenění této položky. Celkové množství tohoto poplatku v zakázce je 580,641 tun. Pokud by tento živičný materiál byl zatříděn do ZAS-T3 nebo ZAS-T4, bylo by nutné tento materiál odvést speciálními vozidly na skládku nebezpečného odpadu, což by při aktuálních cenách za ukládku odpadu odpovídalo hodnotě 10% předpokládané hodnoty zakázky. Toto by mohlo mít za následek zkrácení celého zadávacího řízení veřejné zakázky.

Žádáme zadavatele o doplnění diagnostického průzkumu, který by určil zatřídění dle příslušné vyhlášky včetně přesného množství živičného materiálu, který je nutný uložit na skládku nebezpečného odpadu, nebo o odstranění těchto položek.

Odpověď na dotaz:

Zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vychází a je v souladu s diagnostickým průzkumem.

Zadavatel nad rámec svých zákonných povinností poskytuje spolu s tím vysvětlením zadávací dokumentace zprávu č. DV-20-049-VM z 06/2020 (STANOVENÍ 16 PAU LÁTEK DLE VYHLÁŠKY 130/2019 SB.; II/409 UHERČICE – VRATĚNÍN – RANCÍŘOV, 4. – 5. STAVBA; KM 0,000 – 0,930 A 0,000 – 0,326).

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 18. 6. 2021

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška