

SWORTI, s.r.o., Ing. Otmar Voneš

Veslařská 841/170A

637 00 Brno

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací:

Vyřizuje / Tel.:

Datum:

20092/2013-Ke

Ing. Kejvalová/545532246

11. 10. 2013

Rajhrad Městečko – autobusová zastávka IDS JMK

Vyjádření pro stavební řízení

V zájmové lokalitě se vyskytují stávající veřejné vodovody a kanalizace, které budou dotčeny navrženou stavbou. Souhlasíme s výše uvedenou stavbou dle přiložené projektové dokumentace, pokud budou dodrženy následující podmínky:

1. Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na provozní středisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno – venkov (dále jen VAS) - Židlochovice - č.tel. 547 231 018 současně s objednávkou na vytýčení vodovodů a kanalizací.
2. Při provádění zemních prací v OP nesmí dojít k poškození vodovodního a kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti.
3. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet musí být řádně osazeny do nivelety komunikace a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat ap.).
4. Bude dodrženo min. krytí vodovodu a kanalizace dle ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu nebo kanalizace, musí být neprodleně opraveny firmou, která prováděla stavební činnost, na její vlastní náklady.
6. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
7. Další podmínky: dle požadavků ved. provozního střediska VAS Židlochovice.

S pozdravem

Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
28

Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.
hlavní inženýr