



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 93406/2021

Sp. zn.:

S – JMK 84881/2021 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

0

Datum:

25.6.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích“ – II

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě žádosti doručené dne 24.6.2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/II

Fotovoltaická elektrárna – v ZD je uvedeno, že nepřipouštíte alternativy. Ale např. u této dodávky jsem narazila na to, že dodavatel této části tvrdí, že v době realizace budou některé komponenty zastaralé nebo nedostupné. Trváte přesto na nacenění přesně komponentů uvedených v PD?

Odpověď č. 1/II

Ano, zadavatel trvá na nacenění, jelikož nyní je projekt FVE navržený jako celek a změnou jistých komponentů může dojít ke změně celého řešení nebo jeho větší části, rovněž komponenty se mohou měnit meziobdobím zadávacího řízení a realizace.

Dotaz č. 2/II

Chladicí box na infekční odpad – lze nabídnout i alternativu bez rohových sloupků na chladivo např. R449 od jiného výrobce?

Odpověď č. 2/II

Dodávané zařízení musí splňovat technické parametry uvedené v PD (technická zpráva, půdorys, řez), včetně ekologicky nezávadného chladiva (doložení ekologické nezávadnosti).

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje