



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	<b>II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st.</b>
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-019574
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele č. 1:	<b>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje</b>
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO / DIČ zadavatele:	70932581 / CZ70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html">https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html</a>
Název zadavatele č. 2:	<b>Obec Uherčice</b>
Sídlo zadavatele:	Uherčice 48, 671 07 Uherčice
IČO / DIČ zadavatele:	00293709 / CZ00293709
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Vladimíra Pešková, starostka
Název projektu:	<b>II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, 4. a 5. st.</b>
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016110

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

*V soupisech prací jsou uvedeny položky pro uložení nebezpečného odpadu „POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)“ v celkové množství 3145,794 tun. Toto množství odpovídá veškerému frézovanému asfaltu. Součástí zadávací dokumentace jsou i rozborů PAU, ze kterých vyplývá, že pouze část podkladních vrstev překračuje limity pro nebezpečný odpad tedy odpad 17 03 01 „Asfaltové směsi obsahující dehet“, u něž se cena za uložení včetně poplatků pohybuje dle dostupných ceníků okolo 10-13 tis za tunu, což by v uvedeném množství představovalo téměř 50% předpokládané hodnoty zakázky. Většina frézovaných vrstev tyto limity nepřekračuje a je možné je uložit jako ostatní odpad 17 03 02 „Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01“, tedy za několikanásobně nižší cenu.*

*Žádáme zadavatele o rozdělení poplatku za uložení asfaltových směsí na nebezpečný odpad 17 03 01 „Asfaltové směsi obsahující dehet“ a ostatní odpad 17 03 02 „Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01“.*

Odpověď na dotaz:

Na základě doplňkového měření provedeného zkušební laboratoří Consultest (z 12/20), jejíž závěry jsou rovněž součástí zadávací dokumentace, byly téměř veškeré asfaltové vrstvy zatříděny do klasifikační třídy ZAS-T3 a ZAS-T4, což zadavatel zapracoval do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“).

Zadavatel nebude soupis prací měnit. Dodavatelé ocení předmětné položky podle soupisu prací. Případné změny zatřídění po odfrézování asfaltových vrstev budou projednány v průběhu realizace stavby a řešeny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

### **Změna lhůty pro podání nabídky:**

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 30. 6. 2021

---

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje  
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
Mgr. Lukáš Pruška