



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 106412/2021

Sp. zn.:

S – JMK 85588/2021 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

1

Počet příloh/dokumentů:

0/0

Datum:

19. 7. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace – IX

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

**Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně
Černovicích**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 19. 7. 2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. IX/1:

Dobrý den, tímto bychom Vás chtěli požádat o upřesnění požadavků na sekční vrata. Opravdu zadavatel požaduje rychlost otevření do 7s?

Dále je u sekčních vrat ve výpisu prvků v obecné popisu na začátku dokumentu stanoven počet cyklů na 100 000, avšak dále v přesné specifikaci je počet cyklů 50 000. Prosíme tedy o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. IX/1:

Dle aktualizovaných standardů nových budov ZZS JmK je rychlost otevírání sekčních vrat stanovena na 10s. Počet cyklů na pružině je pak stanoven na 100 000.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic