



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Název veřejné zakázky:	II/152 Želešice průtah, 1. stavba
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-021522
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele:	70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu:	II/152 Hajany - Želešice
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009737

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V objektech SO 101.1 a 101.2 bude, dle dodatečných informací 3, provedena sanace úpravou vápněním a bude použita stávající zemina. Soupis prací byl upraven a položky pro odtěžení zeminy a její uložení na skládku byly ze soupisu odstraněny. Nebyly ale odstraněny položky 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO. Žádáme tedy tímto o opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis prací. Položka 21452 byla z SO 101.1 a SO 101.2 odstraněna.

Zadavatel v této souvislosti rovněž opravil SO 104.1 a SO 104.2. V těchto SO bude sanace podloží v případě nevyhovujících výsledků únosnosti pod BUS zálivy jednotně provedena odtěžením 40 cm zeminy a jejím nahrazením sanačním drčeným kamenivem. Tomuto řešení byly přizpůsobeny položky 014102.2, 17120, 122737.2, 21452 a byly opraveny jejich výměry. Nesoulad se vzorovým řezem je řešen nadřazeností soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“).

Dodavatelé ocení podle opraveného soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V objektu SO 101.2 byly, dle dodatečných informací 4, sníženy výměry položek týkajících se horské vpusti, nebyl ale ponížen poplatek za skládku. Žádáme tedy tímto o opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis prací. Výměra byla opravena.

Dodavatelé ocení podle opraveného soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Je možné pro obrusnou vrstvu komunikace použití směsi např. BBTM 8NH namísto směsi ACO11+ CRmB?

Odpověď na dotaz:

Ne, budou dodrženy vrstvy podle zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Zadavatel na základě úpravy a revize soupisu prací upravil výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nově činí 63.030.759,01 Kč bez DPH.

Odst. 6.2.1. textové části zadávací dokumentace nově zní:

6.2.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 63.030.759,01 Kč bez DPH.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **2. 8. 2021 v 10:00:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 22. 7. 2021

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška