



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.: JMK 109586/2021

Sp. zn.: S – JMK 84881/2021 OINV

Vyřizuje: Mgr. Lenka Ingrová

Telefon: 541 651 296

Počet listů: 5

Počet příloh: 0

Datum: 26.7.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích“ – XV, XVI a XVII

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě žádostí doručených dne 21.7.2021 a 22.7.2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/XV

IO 231 - Řešení zpevněných ploch – chodníky, areálové komunikace, odstavná stání

Dle TZ vodorovné dopravní značení – zahrnuje vyznačení parkovacích míst (V10b) a symbol vozíčku (V10f) na vyhrazených parkovacích místech. **Stání budou vyznačena dlažbou odlišné barvy**, symbol vozíčku pak bude proveden nástřikem bílé barvy.

Položka č.35 – „Vodorovné značení čar 12 cm...“ soupisu prací je v rozporu s PD a měla by být odstraněna. Položka č.35 by měla být nahrazena položkami dodávky a kladení dlažby pro dělicí čáry parkovacích stání a položkou „Vodorovné značení – symboly“ v m2

Žádáme o vysvětlení a o případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 1/XV

Nástřik symbolu vozíku (V10f) zůstává, vyznačení parkovacích míst (V10b) se provede pomocí dlažby. Upraveno ve výkazu výměr pol. č. 33, 35, 36, 37, 45, 49, 51, 58. Doplněný soupis prací ze dne 25.7.2021 (dokument s názvem „Aktualizovaný soupis prací 25_7_2021“) tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň je uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2/XV

IO 231 - Řešení zpevněných ploch – chodníky, areálové komunikace, odstavná stání

V projektové dokumentaci ani v soupisu prací nejsou uvedeny rozměry distanční dlažby pro parkovací stání, pouze tloušťka.

Pro správné ocenění dodávky distanční dlažby žádáme o upřesnění rozměrů (šířka, délka) a barvy dlažby pro parkovací stání a dělicí čáry.

Odpověď č. 2/XV

Distanční dlažba bude rozměrů 200x200. Barva šedá. Dělicí čáry budou bílé nebo červené barvy.

Dotaz č. 3/XV

IO 231 - Řešení zpevněných ploch – chodníky, areálové komunikace, odstavná stání

Dle PD odvodnění povrchu zpevněných ploch je navrženo podélným a příčným sklonem krytu komunikací, kde bude srážková voda odvedena do zelených ploch, do navržených odvodňovacích žlabů. **Jednotlivé odvodňovací žlaby budou napojeny do vsakovacích jímek o rozměru 1,5*1,5*2,0m.** Vsakovací jímka bude složena ze štěrkodrti různých frakcí (od největší po nejmenší směrem vzhůru). Cca 0,5m od upraveného terénu bude zasypána zeminou. Mezi štěrkodrtí a zeminu bude položena filtrační geotextilie 300g/m² a takto bude také vsakovací jímka obalena zevnitř. Napojení odvodňovacích žlabů do jímek bude KG DN150 SN 8.

V soupisu prací položky pro zřízení (výkop, zásyp, výplň kamenivem, geotextilie) a napojení odvodňovacích žlabů do jímek nejsou!!!

Žádáme o vysvětlení a o případné doplnění do soupisu prací výše uvedených položek.

Odpověď č. 3/XV

Ve výkazu výměr byly doplněny pol. č.11-32. Doplněný soupis prací ze dne 25.7.2021 (dokument s názvem „Aktualizovaný soupis prací 25_7_2021“) tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň je uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4/XV

IO 221,222,223 - Areálová dešť. kanalizace vč.APN a JDV pro zpětné využití v provozu, splaš. kanal, vodovod. přípojka

V projektové dokumentaci IO 221, 222, 223 chybí výkres Retenční nádrže!!!

Pro ocenění pol. č. 26 soupisu prací žádáme o zaslání výkresu Retenční nádrže!!!

26	721504564	BETONOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU OBJEM 10,0m ³ ; VSTUP 600x600mm LITINOVÝ POKLOP; S ŘÍZENÝM ODTOKEM POMOCÍ REDUKČNÍHO PRVKU NA MAX. 5,0l/s; + HAVARIJNÍ PŘEPAD DN125 POD STROPEM NÁDRŽE + MONTÁŽ	kus	1,00000		0,00
----	-----------	---	-----	---------	--	------

Odpověď č. 4/XV

Výkres retenční nádrže poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (pdf. dokument s názvem „DPS SO101 ASR VZ BOSKOVICE ZTI 05 - SCHÉMA KANALIZACE REV 07“). Dokument je zároveň uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace. Parametry a podmínky nádrže jsou dané projektem, druh a tvar nádrže je na dodavateli stavby.

Dotaz č. 5/XV

IO 231 - Řešení zpevněných ploch – chodníky, areálové komunikace, odstavná stání

Na žádost uchazeče ohledně bližší specifikaci pol.č.38 zadavatel odpověděl, že níže uvedené zařízení je popsáno v TZ IO 231:

38	9102050X2RXX	Značka dopravní světelná, signalizace - dopravní návěstidlo, včetně zdroje, sloupku, montáže patky včetně příslušenství	kus	2,00000		0,00
dopravní světelná signalizace 2 komplet : 2				2,00000		

V TZ IO 231 popis dopravního návěstidla však není!!!

Něco málo je popsáno v technické zprávě IO 224 - Areálové rozvody NN, venkovní osvětlení“:

Před vjezdem na pozemek stanice bude instalováno světlené návěstidlo, které bude vybaveno blikáčem. Návěstidlo bude na 230V a bude se spínat v RH1 beznapěťovým signálem od výjezdového PC, záloha přes UPS.

Bohužel v TZ IO 224 ani v IO 225 podrobná specifikace dopravního návěstidla není!!!

Opakovaně žádáme o bližší specifikaci pol.č.38 – „Značka dopravní světelná, signalizace - dopravní návěstidlo...“.

Žádáme o sdělení, je součástí soupisů prací IO 224 a IO 225 přípojky dopravního návěstidla?

Odpověď č. 5/XV

V rámci stavby bude nutné osadit dopravní návěstidla pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci. Navržená pozice je patrná ze situace. Nachází se poblíž hlavního vjezdu a výjezdu ze ZZS JMK. Součástí tohoto objektu je samotné osazení dopravního návěstidla, které bude osazeno na vlastním stožáru. Je navržen typ dopravního návěstidla se dvěma komorami ve verzi LED se světelným filtrem červené barvy o průměru 210 mm, doplněnými bílým kontrastním rámem. Komory jsou spojeny speciální kovovou konstrukcí umožňující upevnění návěstidla na sloup či jakoukoli svislou konstrukci. Činnost návěstidla zajišťuje elektronický přerušovač. Součástí návěstidla bude elektronika blikáče. Návěstidlo bude sazeno na vlastním stožáru. Přivedení kabelu a veškeré práce s tím spojené jsou součástí Elektro.

Návěstidla VPV splňují požadavky harmonizované normy ČSN EN 12368.

- těleso návěstidla i barevný filtr z polykarbonátu - dlouhá životnost a odolnost vůči klimatickým a provozním vlivům
- ochrana proti degradaci vlivem UV záření
- připevnění na stožár nebo výložník pomocí zvlášť dodávaných montážních souprav
- možnost volby způsobu napájení
- LED vložky snižují spotřebu energie a zvyšují životnost zařízení
- Možnost osazení akustickou výstrahou a doplňkovou textovou tabulí

Součástí dodávky: Návěstidlo VPV s kontrastním rámem, světelnými zdroji a slunečními clonami, montážní sada DNS (pro montáž na sloup), vlastní sloup z pozinkované oceli ukončený závěrem, aby nedocházelo zatékání do vnitřní části sloupu.

Dotaz č. 1/XVI

Prosíme o zaslání správného schématu rozvaděče R1 – strana 2. Podkladech je v souboru „R1 strana2“ zkopírováno schéma ze souboru „RH1 strana 2“

Odpověď č. 1/XVI

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pdf. dokument s názvem „R1 strana 2“, obsahující správně schéma rozvaděče. Tento dokument je zároveň uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2/XVI

Ve výpisu zámečnických výrobků je Z/27 Pojízdny vozík na uskladnění O2 lahví 2 ks. Takovou položku jsme nenašli ve výkazu výměr. Žádáme Vás o objasnění, zda je vozík součástí.

Odpověď č. 2/XVI

Do soupisu prací byla doplněna pol. č. 405. Doplněný soupis prací ze dne 25.7.2021 (dokument s názvem „Aktualizovaný soupis prací 25_7_2021“) tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň je uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3/XVI

Naši dodavatelé hliníkových výplní uvádí, že bezpečnost RC3 nelze u navržených dveří splnit. Trváte na bezpečnosti RC3?

Odpověď č. 3/XVI

U dveří požadujeme bezpečností třídu RC3 pro kování.

Dotaz č. 4/XVI

Ve výpisu zámečnických výrobků je Z/28 Ochranné madlo. Takovou položku jsme nenašli ve výkazu výměr. Žádáme Vás o objasnění, zda je součástí.

Odpověď č. 4/XVI

Do soupisu prací byla doplněna pol. č. 406. Doplněný soupis prací ze dne 25.7.2021 (dokument s názvem „Aktualizovaný soupis prací 25_7_2021“) tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň je uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1/XVII

S jakým napětím mají návěstidla pracovat?

Odpověď č. 1/XVII

Návěstidla mají pracovat s napětím 230 V (spíná je výjezdový PC přes stykač v RH).

Dotaz č. 2/XVII

Mají mít vlastní elektroniku blikače (při přivedení proudu se rozblikají), nebo blikání zajišťuje přímo zákazníkům ovládací systém?

Odpověď č. 2/XVII

Činnost návěstidla zajišťuje elektronický přerušovač. Součástí návěstidla bude elektronika blikače a bude na 230V. Spouštění bude přes stykač ovládaný výjezdovým PC.

Dotaz č. 3/XVII

Budou návěstidla umístěná na sloupech, nebo na výložnicích?

Odpověď č. 3/XVII

Návěstidlo bude sazeno na vlastním stožáru.

Dotaz č. 4/XVII

Mají být k návěstidlům i doplňkové textové tabulky?

Odpověď č. 4/XVII

Ano. „Výjezd vozidel ZZS“

Dotaz č. 5/XVII

V zadání jsou zmíněny napájecí zdroje. Jaké konkrétně?

Odpověď č. 5/XVII

Viz odpověď č. 1/VII. Přes UPS.

Dotaz č. 6/XVII

Budu předpokládat, že investor disponuje vlastním ovládacím systémem. Pokud by snad chtěli nějaký od nás, budou muset přesně specifikovat, jak má ovládání fungovat.

Odpověď č. 6/XVII

Ano. Investor (respektive provozovatel) disponuje ovládacím systémem.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy: dokumenty

- Aktualizovaný soupis prací 25_7_2021
- DPS SO101 ASR VZ BOSKOVICE ZTI 05 - SCHÉMA KANALIZACE REV 07
- R1 strana 2