

Dodatečná informace k veřejné zakázce

„Revitalizace objektu polikliniky D1, Nemocnice Vyškov“

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČ: 00839205
zastoupený: Ing. Věra Seidlová, ředitelka nemocnice

Informace o veřejné zakázce

Ev. číslo ISVZ: VZ 481022
Dotační program: SFŽP Zelená úsporám
Oblast podpory: Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru
Identifikační číslo EDS: 115D291000052
Akceptační číslo: 00077607

Informace o zadávacím řízení

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

Věc: Dodatečná informace k zadávací dokumentaci, ev. č. 2/14018

Vážení,

v souladu s ust. § 49, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci včetně jejích příloh.

Dotazy od uchazeče ze dne 16. 05. 2014

Citace: „Ve výkaze je uvedena dodávka a montáž *„Žaluzií vnitřních plastových vertikálních s bočním manuálním ovládáním v umyvateľném provedení“*“.

Je tato specifikace správná? Je nutné dodat žaluzie vertikální a v plastovém provedení?

Dodatečná informace

Specifikace je v pořádku, prosíme o nacenění žaluzií dle požadavku ZD.

Uvedené žaluzie jsou vhodné pro zdravotnická zařízení, kde je nutno dbát na zvýšenou hygienu.

Děkujeme za pochopení.

Ve Vyškově dne 20. 5. 2014


Ing. Věra Seidlová, ředitelka nemocnice