

Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.01

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce nákladních výtahů lůžkové části V2, V3 Nemocnice Znojmo, p. o.**“

Dotaz č. 1

SP, ohlášení či sdělení, že se jedná pouze o úpravy, které podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a že, územní rozhodnutí ani územní souhlas se rovněž nevydává – jak je řešeno?

Odpověď zadavatele:

Jedná se výměnu stávající technologie. Ohlášení stavby zajistí Nemocnice Znojmo.

Dotaz č. 2

Lhůta plnění je stanovena do 22 týdnů. Jelikož výtah bude zadán do výroby až po podpisu smlouvy (a za podmínky vydaného SP/ohlášení či souhlasu SÚ) je nutné na realizaci počítat až 6 měsíců – je možné lhůtu prodloužit?

Odpověď zadavatele:

Lhůta plnění je dostatečná. Nebudeme měnit.

Dotaz č. 3

Je možné stanovit, že maximální výše všech smluvních pokut i kumulovaných např. 10% ceny díla bez DPH (nemít neomezenou)

Odpověď zadavatele:

Změny ve stanovení pokut nebudeme řešit. Platí podmínky dle zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Je možné do smlouvy doplnit text o duševním vlastnictví: Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k výtahovému zařízení, které je předmětem Smlouvy, včetně řídicího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy zařízení („řídicí programové vybavení“) zůstávají majetkem Zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje neexkluzivní licenci budoucímu provozovateli zařízení (a Objednateli v jeho zastoupení) k použití řídicího programového vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. Nabyvatel nemá právo pořizovat

kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídicím programovým vybavením. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému vlastníkovu zařízení

Odpověď zadavatele:

Není možné. Text smlouvy nebudeme měnit ani doplňovat.

Dotaz č. 5

Vnitřní světlé rozměry kabin požadujete zachovat minimálně v současných rozměrech nebo větších. Šířka kabin je uváděna 1630 mm – je možné mít kabinu o šířce pouze 1600 mm?

Odpověď zadavatele:

Trváme na velikosti kabin dle zadávací dokumentace.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace a s ohledem na rozsah vysvětlení nepřistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávacích podmínek se nemění.