

Poznámka

napěťová soustava
3PEN ~400V/TNC-S

ochrana před úrazem el. proudem
ČSN EN 61140 ed.3
základní ochrana
ochrana při poruše

ochranné opatření
ČSN 33 2000-4-41 ed.3
automatické odpojení od zdroje
dvojitá nebo zesílení izolace

ZHOTOVITEL	ČEZ solární, s.r.o.; Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec X Františkov		
INVESTOR	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. Brno		
Kreslil	Kontroloval	Zodpovědný projektant	
Ing. Jan Novotný	Ing. Jan Novotný	Ing. Vladimír Jelínek	

SUBTECH
Slovinská 29, 612 00 Brno
Česká republika
www.subtech.cz

MÍSTO STAVBY: Cejl 73, Brno, parc. č. 5/1;	FVE 29,04 kWp
	MĚŘÍTKO 1:100
AKCE: STŘEŠNÍ FVE 29,04kWp – JMK Cejl Brno	DATUM 09/2019
	ÚČEL DPS
	ZAK. ČÍSLO
VÝKRES: Kabelová trasa - 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU D07
	PARÉ