



Poznámka

napěťová soustava
3PEN ~400V/TNC–S

ochrana před úrazem el. proudem
ČSN EN 61140 ed.3
základní ochrana
ochrana při poruše

ochranné opatření
ČSN 33 2000–4–41 ed.3
automatické odpojení od zdroje
dvojitá nebo zesílení izolace

ZHOTOVITEL	ČEZ solární, s.r.o.; Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec X Františkov			<div>SUBTECH</div> <div>Slovinská 29, 612 00 Brno</div> <div>Česká republika</div> <div>www.subtech.cz</div>	
INVESTOR	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. Brno				
Kreslil		Kontroloval	Zodpovědný projektant		
Ing. Jan Novotný		Ing. Jan Novotný	Ing. Vladimír Jelínek		
MÍSTO STAVBY: Cejl 73, Brno, parc. č. 5/1;				FVE	29,04 kWp
AKCE:				MĚŘÍTKO	1:250
STŘEŠNÍ FVE 29,04kWp – JMK Cejl Brno				DATUM	09/2019
				ÚČEL	DPS
				ZAK. ČÍSLO	
VÝKRES: Kabelová trasa - 3.NP				ČÍSLO VÝKRESU D09	PARÉ