



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

Ing. Milan Hovězák

Ctíradova 187/25

643 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2021-000798

VYŘIZUJE

Ing. Petra Dubská

DATUM

15.03.2021

Hustopeče - Žižkova, nemocnice, rekonstrukce kanalizační sítě

Předložená projektová dokumentace (PD), vypracovaná žadatelem o vyjádření, řeší rekonstrukci stokové sítě v areálu Nemocnice Hustopeče. Stávající jednotná stoková síť bude nahrazena oddílnou stokovou sítí, potrubí stávající rušené stokové sítě budou částečně vybourána a částečně zaplněna popílko-cementovou suspenzí. Splašková kanalizace je navržena z kameninového potrubí DN 250 mm délky 396 m, dešťová kanalizace z potrubí PP SN 10 DN 250 mm délky 342 m. Součástí dešťové kanalizace jsou 2 akumulční nádrže pro zachycení a zpětné využití dešťové vody pro splachování WC a zálivku zeleně (93 a 147 m³). Pro regulaci odtoku odpadních vod do veřejné jednotné kanalizace je navržena retenční nádrž (149 m³) a regulací odtoku pomocí vírového ventilu (odtok srážkových vod max 40 l/s). Srážkové vody budou vypouštěny přes přípojku č.1. Veškerá navrhovaná potrubí se nacházejí uvnitř areálu nemocnice. Pro napojení areálu na veřejnou stokovou síť budou vybudovány 2 nové přípojky, tyto přípojky řeší samostatná projektová dokumentace.

Investorem akce je Jihomoravský kraj, Žereotínovo nám. 449/3, Brno.

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. jako vlastník a provozovatel stokové sítě v Hustopečích **souhlasí** s vydáním společného územního řízení a stavebního povolení kanalizační sítě v areálu Nemocnice Hustopeče za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Realizace stavby se nijak nedotne našich zařízení (v areálu Nemocnice Hustopeče nemáme žádný vodovod a ani kanalizaci).
2. Upozorňujeme investora, že bude potřeba po dokončení stavby aktualizovat "Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod" č. 17616, která je uzavřená s Nemocnicí Hustopeče, musí být upravena na oddělení fakturace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (jedná se o odběrné místo č. 1001-95). Bude potřeba upřesnit zejména množství dešťových vod, které budou odváděny do stokové sítě a doložit doklad k vírovému ventilu, který prokáže kapacitu (nastavení) tohoto ventilu na max. 40 l/s.
3. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Milan Vojta, MBA, M.A.
pověřený ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace

Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

