



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

Ing. Hovězák

Ctíradova 187/25

643 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2021-000762

VYŘIZUJE

Ing. Petra Dubská

DATUM

12.03.2021

Hustopeče - Žižkova, nemocnice, kanalizační přípojka č.1

Předložená projektová dokumentace (PD), vypracovaná žadatelem o vyjádření, řeší v ul. Žižkova novou kanalizační přípojku č. 1 pro areál Nemocnice Hustopeče, která nahrazuje původní kanalizační přípojku v havarijním stavu. Investorem akce je Jihomoravský kraj, Žereotínovo nám. 449/3, Brno.

Navrhovaná kanalizační přípojka z kameninového potrubí DN 300 mm o celkové délce 54,83 m bude zaústěna do nově navržené revizní šachty (RŠ) na stáv. kanalizační stoce "CB" DN 600 mm z betonu. RŠ jsou navrženy ŽB prefabrikované DN 1000. Přípojka bude v celé délce provedena bezvýkopovou technologií (protlačovací kamenina). Podélný sklon potrubí je v celé délce 5,3 promile. Na trase nově budovaného potrubí dojde ke křížení potrubí veřejného vodovodu.

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. jako vlastník a provozovatel stokové sítě v Hustopečích **souhlasí** s vydáním územního souhlasu na kanalizační přípojku č. 1 z areálu Nemocnice Hustopeče, která bude zaústěna do kanalizační stoky v ul. Žižkova za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením zemních prací v rámci stavby kanalizační přípojky požadujeme u našeho střediska Hustopeče písemně objednat vytyčení vodovodního řadu PE DN 100 mm v místě stavby. Vytyčení musí být provedeno za účasti zástupce střediska vodovodů v Hustopečích (tel. č. 519 411 058 nebo 519 411 475, popřípadě tel. č. 736 624 354). Investor je povinen seznámit dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. a se zjištěnou trasou vodovodu.
2. Při křížení kanalizační přípojky a zmiňovaného vodovodního řadu je nutno respektovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
3. Před záhrnem místa křížení kanalizační přípojky se stáv. vodovodem přizve investor (stavebník) zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče ke kontrole dodržení citované normy. O provedené kontrole bude pořízen zápis.
4. Při provádění kanalizační přípojky požadujeme přizvat pracovníka střediska kanalizací (tel. č. 519 304 660, 519 412 036) ke kontrole provedení přípojky a především způsobu napojení na kanalizační stoku "CB" DN 600 mm z betonu přes nově navrženou RŠ DN 1000 mm. O provedené kontrole bude pořízen zápis.
5. Upozorňujeme investora, že bude potřeba po dokončení stavby aktualizovat "Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod" č. 17616, která je uzavřená s Nemocnicí Hustopeče, musí být upravena na oddělení fakturace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (jedná se o odběrné místo č. 1001-95). Bude potřeba upřesnit zejména množství dešťových vod, které budou odváděny do stokové sítě.

6. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.



Milan Vojta, MBA, M.A.
pověřený ředitel společnosti



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

6