

---

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**  
**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**  
**III/4257 VRACOV PRŮTAH**

---

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr „SO 101 III/4257 VRACOV – průtah“ 302 je položka č. 38 Obruba z dlažebních kostek drobných 1200m s textem - oprava podél stávajících obrub z kostek 100/100/100 a s textem – Položka zahrnuje dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek.

*Má obsahovat tato položka i dodávku nového materiálu – žulové kostky?*

Odpověď č.1:

*Ne, jednořádek bude proveden z původních vybouraných kostek.*

Dotaz č.2:

Ve výkazu výměr „SO 101 III/4257 VRACOV – průtah“ 302 je položka č. 8 Odstranění obrub z dlažebních kostek jednoduchých s výměrou 1.200x0,1x0,1=12m.

*Je výměra této položky 12m správná?*

Odpověď č.2:

*Zadavatel opravil soupis prací, výměra položky 11355.R opravena na 1200,000 m. Součástí této položky je očištění kostek a uložení na mezideponii vč. odbourání původní betonové patky (12,000 m<sup>3</sup>), která bude odvezena a uložena na skládku odpadů (pol. 014102.b). Tato skutečnost byla doplněna do popisů těchto položek.*

Z tohoto důvodu zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.

#### **XI. PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta **18.10.2021 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 12.10.2021



Mgr. Martina Křivánková  
vedoucí právního oddělení

příloha: soupis prací