



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_88.html
Identifikace projektu:	„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909

Název zadavatele:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
Zastoupen:	Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
IČO:	00092738
DIČ:	Není plátce DPH

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+420 731 193 745
E-mail:	bielak@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 3. 11. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy.



Zjistili jsme, že v souhrnném výkazu výměr s názvem Příloha č. 3.2_ZD_JmM Znojmo_depozitář_Položkový rozpočet chybí výkaz výměr profese ZTI. Žádáme o jeho doplnění.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Položkový rozpočet - výkaz výměr profese ZTI – je součástí souboru SO-01 Vlastní objekt – stavební část: oddíly 721, 722, 725 a 96.

Dotaz č. 2:

V předaných VV v části 2020_01 Vlastní objekt, stavební část, v díle 728 Vzduchotechnika je v položce 357 odkaz na specifikaci v PD :

- 728-100 Rekuperační jednotky lokální, dod.+mont. (30-40 m3/hod), **specifikace viz PD**, kus 43

V předaných podkladech PD vzduchotechniky chybí, žádáme zadavatele o doplnění Technické zprávy VZT a výkresů vzduchotechniky.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Rekuperační jednotky jsou specifikovány v TZ objektu SO-01 (list 20) a ve výkresové stavební části téhož objektu (výkr. č. 12-16 a 20-23).

Dotaz č. 3:

V Souhrnné technické zprávě (STZ) je v odstavci Větrání požadavek na nucené větrání **axiálními** ventilátory přes fasádu objektu, pro nějaké ventilátory jsme našli položky ve VV části ELEKTRO:

127 Pol__0126 Ventilátor s doběhem 230V, cca 50W (ozn.1) ks 18

129 Pol__0128 Ventilátor 230V, IP54, 100-300W (ozn.3) ks 6

130 Pol__0129 Ventilátor 230V, IP54, 100-300W (ozn.4) ks 10

131 Pol__0130 Ventilátor nevýbušný 230V, IP64, 300W (ozn.5) ks 1

K tomuto nucenému odvětrání chybí výkresová dokumentace vzduchotechniky s přesnou specifikací parametrů ventilátorů a jejich vybavení, žádáme zadavatele o doplnění PD VZT.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Odtahové ventilátory přes fasády objektu SO-01 jsou specifikovány v rozpočtu oddílu elektro a související práce a dodávky v rozpočtu stavební části (oddíl 728 a 96).

Dotaz č. 4:

Ve stavební části je položka dodávky rekuperačních jednotek č.357 s počtem ks **43 jednotek**. Ve VV elektro je položka pro montáže těchto jednotek č. 132: 132 Pol__0131 Montáž rekuperační jednotky 230V, 30W (ozn.R) s počtem jednotek **ks 44**. Žádáme zadavatele o určení správnosti počtu rekuperačních jednotek.

Vzhledem k absenci výkresové dokumentace vzduchotechniky nelze počty jednotek zkontrolovat. Žádáme o doplnění výkresové části vzduchotechniky.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Rekuperační jednotky jsou zakresleny ve výkresech stavební části objektu SO-01 (výkr. č. 12-16 a 20-23). Správný je počet 43 ks montovaných rekuperačních jednotek. Jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadavatel poskytuje upravený položkový rozpočet.

Dotaz č. 5:

Ve VV části ELEKTRO je pol.č. 128 Pol__0127 Montáž odsavače par 230V (ozn.2) ks 7. Chybí zde položka **dodávky** odsavačů par včetně jejich **specifikace**, žádáme zadavatele o doplnění.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Vnitřní vybavení (a do něho byly zahrnuty m.j. i odsavače par, mobilní klimatizace i klimatizační splitová jednotka) bude předmětem jiného výběrového řízení, tzn. dodávka odsavačů par není součástí předmětu této veřejné zakázky. Jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadavatel poskytuje upravený položkový rozpočet, ve kterém je pol. č. 128 Pol__0127 Montáž odsavače par 230V (ozn.2) ks 0.

Dotaz č. 6:

V Souhrnné technické zprávě (STZ) je v odstavci e) Klimatizace požadavek na odvlhčení prostředí a dodávky mobilních odlučovačů v počtu 7 ks. Pro toto jsme nenašli v předaných VV položku. Žádáme zadavatele o doplnění.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Vnitřní vybavení (a do něho byly zahrnuty m.j. i odsavače par, mobilní klimatizace i klimatizační splitová jednotka) bude předmětem jiného výběrového řízení, tzn. dodávka odsavačů par není součástí předmětu této veřejné zakázky.

Dotaz č. 7:

V Souhrnné technické zprávě (STZ) je v odstavci e) Klimatizace požadavek na dodávku klimatizační jednotky, typový vzor Toshiba, bez určení počtu kusů. Pro toto jsme nenašli v předaných VV položku. Žádáme zadavatele o doplnění.

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Vnitřní vybavení (a do něho byly zahrnuty m.j. i odsavače par, mobilní klimatizace i klimatizační splitová jednotka) bude předmětem jiného výběrového řízení, tzn. dodávka odsavačů par není součástí předmětu této veřejné zakázky.

II.

Dne 4. 11. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 8:

Žádáme tímto o doplnění projektové dokumentace pro VZ „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“.

Po stažení zveřejněné projektové dokumentace jsme zjistili, že zde chybí tyto oddíly:

Statické řešení - v soupisu prací je podchycení stropů ocelovými profily, které není zakresleno ve stavebním řešení;

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadavatel poskytuje doplnění PD - statickou část pro objekt SO-01-02.

Dotaz č. 9:

Žádáme tímto o doplnění projektové dokumentace pro VZ „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“.

Po stažení zveřejněné projektové dokumentace jsme zjistili, že zde chybí tyto oddíly:

výpisy prvků výplní otvorů, vnitřních dveří, truhlářské (zveřejněny pouze klempířské a zámečnické)

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:

Jako přílohu č. 3 tohoto Vysvětlení zadavatel poskytuje doplnění PD - výpisy výplní otvorů a truhlářské výrobky pro objekt SO-01.

III.

Dne 5. 11. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 10:

Žádáme tímto o doplnění projektové dokumentace pro VZ „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“.

Elektrikáři se nás ještě dotazují, zda existuje tzv. kniha svítidel, aby dokázali lépe identifikovat výrobky a požadavky zadavatele. V technické zprávě je pouze tabulka svítidel, s uvedením nejzákladnějších parametrů..

K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:

Kniha svítidel je součástí PD SO-01-06 “Elektroinstalace a hromosvody”.

IV.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 1 – Příloha č. 3.2_ZD_JmM Znojmo_depozitář_Položkový rozpočet_v2
- Příloha č. 2 – Muzeum Alšova 15 - SO-01-02 - Statická část.
- Příloha č. 3 – Muzeum Alšova 15 - SO-01- tabulky truhlářských výrobků.

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

V.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do **9. 12. 2021, 10:00 hodin**.

Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Příloha č. 3.2_ZD_JmM Znojmo_depozitář_Položkový rozpočet_v2
- Příloha č. 2 – Muzeum Alšova 15 - SO-01-02 - Statická část.
- Příloha č. 3 – Muzeum Alšova 15 - SO-01- tabulky truhlářských výrobků.

V Brně dne 8. 11. 2021

Za zadavatele – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace:

Ing. Roman Bielak

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci