



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Márnice – havarijní stav

- Poptáváme chladicí boxy pro zemřelé (3 x 3, tedy 3 boxy, každý pro uložení 3 těl)

Podrobná specifikace komponent

- Chladicí box pro zemřelé nejlépe sestaven ze tří bloků, v nichž v každém z nich je pojízdný třípatrový regál.
- Maximální rozměry jednotlivých bloků jsou (š/h/v) 110/230/220 cm.
- Chladicí blokové jednotky mohou být umístěny buď přímo na boxu, případně boční či zadní stěně anebo je možné umístění na stropě. **Větraná místnost pro odvod tepla je zajištěna.**
- **Parametry chladicí jednotky:**
 - o napětí 230 V
 - o příkon 1,1 kW
 - o jistič 16 A
- Zaručená teplota dle Zákona o pohřebnictví se musí pohybovat v rozmezí 0–5 st. °C.
- **Příslušenství:**
 - o 3 kusy pojízdné nerezové třípatrové regály
 - o 9 kusů nerezová lehátka
 - o 1 kus lehký ocelový hydraulický zvedák pro ukládání těl na lehátko do boxu
- Před boxem je zajištěn manipulační prostor minimálně 3 m.
- K obsluze musí být dostačující pouze 1 osoba.

Ostatní:

- Dodání a instalace na adrese Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče,
- Zaškolení personálu a předání návodu v českém jazyce,
- Stavební připravenost není součástí zadávacího řízení.

Hustopečích dne 08.11.2021

Ing. Petr Bařka

Ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.