



Zadavatel:

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 00089257

Zástupce Zadavatele:

CEJZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno

Adresa pro doručování: Údolní 532/76, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávané v podlimitním otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 52 a 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 10. 11. 2021

I.

Žádost č. 2 ze dne 5. 11. 2021

„Dotaz č. 1 : Ve výkazu výměr objektu : SO.03 - D - Interiér obslužného prostoru muzea je uvedena pol. č. 81 - kamenná dlažba řezaná tl. 30 mm. Žádáme o bližší specifikaci - formáty, pokládka, povrchová úprava, barevnost.

Dotaz č. 2 : Ve výkazu výměr objektu : SO.05 - A - Nástupní prostor pro vstup do muzea - vstupní zádveří, skleněné předstěny je uvedena pol. č. 56 - žulová řezaná dlažba tl. 30 mm. Žádáme o bližší specifikaci - formáty, pokládka, povrchová úprava, barevnost.

Dotaz č. 3 : Ve výkazu výměr objektu : SO.09 - H - Příchozí komunikační cesta od parkoviště je uvedena pol. č. 17 - kamenná štípaná žulová dlažba tl. 80 mm. Žádáme o bližší specifikaci - formáty, pokládka, povrchová úprava, barevnost.



Dotaz č. 4 : Ve výkazu výměr objektu : SO.09 - I Pořízení venkovního mobiliáře do areálu Památníku je uvedena pol. č. 17 - lavička typová – 9 ks. Ve výpisu na situačním výkresu je uvedeno množství – 8 ks. Který údaj je platný ?

Dotaz č. 5: Ve výkazu výměr objektu : SO.09 - I Pořízení venkovního mobiliáře do areálu Památníku je uvedena pol. č. 16 - lavička typová osazená do zpevněné plochy. Na výkrese situace je uvedeno, že jde o žulovou dlažbu, je tedy předpoklad, že se bude kotvit na tuto dlažbu nebo má být kotveno pod dlažbu?

Dotaz č. 6 : Na výkrese situace objektu : SO.09 - I Pořízení venkovního mobiliáře do areálu Památníku jsou uvedeny ve výpisu další prvky mobiliáře – venkovní stůl, inf. tabule, stanoviště s dalekohledem apod. Tyto prvky ale nejsou obsaženy ve výkazu výměr. Jsou tyto prvky součástí předmětu plnění uchazečů ?

Dotaz č. 7 : Ve výkazu výměr objektu : SO 03 Kanalizace je uvedena pol. č. 35 - Nerez pítka d+m. Žádáme o bližší specifikaci.

Dotaz č. 8 : Ve výkazu výměr objektu : SO.03 - N1+O - Rozšíření provozních prostor - zázemí pro zaměstnance je uvedena pol. č. 153 - Demontáž stáv. kovové konstrukce -zastřešení vč likvidace – předpoklad. Žádáme o bližší specifikaci (počet kg).

Dotaz č. 9 : Ve výkazu výměr objektu : SO SO.03 - B - Výměna západní skleněné stěny je uvedena pol. č. 19 - Repase stáv. prosklené stěny. Žádáme o bližší specifikaci.

Dotaz č. 10 : V projektové dokumentaci, kterou jsme obdrželi od zadavatele jsou výkresy vitrín návštěvnického prostoru a kuchyňské linky. Tyto prvky však nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Jsou tyto prvky součástí předmětu plnění uchazečů ?

*Předem děkuji
S pozdravem“*

Odpověď zadavatele na žádost č. 2

Ad dotaz č. 1

Dlažba stejného formátu a vzhledu a spárořezu jako stávající mramorová dlažba v prostoru muzea, tj. spárořez na nepravidelnou vazbu, pruhy cca 20/30 cm široké, délka 30, 50, 70, 90 cm, včetně soklu 10 cm, lepená, leštěný povrch, protiskluznost minimálně R10 , impregnace, barevnost krémově bílá, světle teple šedá, nevýrazná kresba, bude vzorkováno. Stávající mramorová dlažba v prostoru muzea viz foto č. 1.



Foto č. 1

Ad dotaz č. 2

Žulová dlažba – formát 40 x 60 cm, smirkovaná, protiskluznost R11, světle šedá - béžová, bude vzorkováno, spárořez viz. výkres D.1.1.b)2, pokládka viz. skladba D.1.1.b)601. Žulová dlažba formát 40 x 60 cm smirkovaná viz foto č. 2.



Foto č. 2

Ad dotaz č. 3

Žulová dlažba tl. 80 mm, štípaná, odseky, obrubníky štípané, barevnost, středně šedá - béžová, pokládka do štěrkopískového lože viz. D.1.1.b)501. Žulová dlažba štípaná odseky viz foto č. 3.



Foto č. 3

Ad dotaz č. 4

Zadavatel sděluje, že platí výkresová dokumentace výpisem - 8 ks viz D.1.1.b)9 VENKOVNÍ MOBILIÁŘ. Zadavatel opravuje položku v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „Výkaz výměr“):

17	M	749101R2	lavička typová	kus	8,000		0,00	
----	---	----------	----------------	-----	-------	--	------	--

Ad dotaz č. 5

Lavička bude kotvená pod dlažbou ze štípané dlažby do betonové patky - viz položka č. 7.

Ad dotaz č. 6

Zadavatel uvádí, že venkovní stůl 22 ks, informační tabule 10 ks a stanoviště s dalekohledem 1+3 ks, jakož i další prvky mobiliáře, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr k ocenění, nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

Ad dotaz č. 7

Venkovní nerezové pitko u stěny s výdejem vody do láhve, ovládaní tlačnými ventily, viz D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - SPECIFIKACE, str. 121, nebo ekvivalent.

Ad dotaz č. 8

Ocelová konstrukce cca 0,15 t, polykarbonát krytina 32,2 m². Viz D.1.1.b)02.2_PŮDORYS 1.NP – bourání. Stav kovové konstrukce zastřešení viz foto č. 4.



Foto č. 4

Ad dotaz č. 9

Stávající obvodová prosklená stěna bude zachována a repasována, viz - D.1.1.a) Technická zpráva. Ve stěně budou zprovozněna stávající okna (12ks, doplnění kování,...), provedeny drobné opravy, vytmelení + natření stěny, viz. D.1.1.b) 02.1 PŮDORYS 1.NP.

Ad dotaz č. 10

Zadavatel uvádí, že vitríny v návštěvnickém prostoru a kuchyňská linka – nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Realizovat se budou pouze atypické nábytky spojené s konstrukcí (šatní pult, pokladní pult, lavice).

Žádost č. 3 ze dne 8. 11. 2021

„Dotaz č. 1:

Žádáme tímto zadavatele o doplnění údajů o výkonu elektrické topné rohože, uvedené ve výkazu výměr ÚT.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě ÚT v části Elektrické stěnové vytápění je uvedeno, že "teplota v prostoru bude řízena prostorovým termostatem". Výkaz výměr ÚT tento termostat neobsahuje. Žádáme o informaci, ve které části výkazu výměr je zahrnut.

Dotaz č. 3:

Na výkrese ÚT 1. NP je uvedeno: "tělesa na nožičkách". Výkaz výměr ÚT tyto nožičky pro otopná tělesa neobsahuje. Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 4:



Výkaz výměr ÚT neobsahuje položky pro napojení na stávající systém ÚT. Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 5:

V názvu položky u odpadního potrubí ve výkazu výměr ZTI není uvedeno "potrubí KG 2000", jak je zakresleno ve výkresové části. Žádáme o doplnění.

Děkuji, zdravím a přeji příjemný den."

Odpověď zadavatele na žádost č. 3

Ad dotaz č. 1

Zadavatel pro doplnění údajů uvádí následující znění - ELEKTRICKÁ TOPNÁ ROHOŽ POD OMÍTKOU - 80/Wm²- PÁS 2x NAD SEBOU Š=2x0.5m, L=2x8m. viz D.1.4.3-1 PŮDORYS 1. PP.

Ad dotaz č. 2

Termostat řeší ve Výkazu výměr profese Elektro a MaR, viz D.1.4.3 technická zpráva. Termostat je zahrnut ve Výkazu výměr SO 03,05,08 Silnoproud - položka 74.

Ad dotaz č. 3

V místnostech 101, 102, 103 a 104 budou tělesa na nožičkách, tedy 4 tělesa. Viz D.1.4.3 technická zpráva, D.1.4.3-2 PŮDORYS 1. NP. Zadavatel upravuje položky ve Výkazu výměr:

31	K	735152673	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1444 W, včetně nožiček	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152673								
32	K	735152674	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1684 W, včetně nožiček	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152674								
33	K	735152676	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W, včetně nožiček	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152676								
34	K	735152693	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1997 W, včetně nožiček	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

Ad dotaz č. 4

Doplněn Kulový kohout DN 15. Viz výkres D.1.4.3-4 SCHÉMA UT, PŘÍPOJENÍ VZT a D.1.4.3-2 PŮDORYS 1. NP. Zadavatel doplňuje novou položku ve Výkazu výměr.

19a	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734292713

Ad dotaz č. 5

Zadavatel do Výkazu výměr doplňuje "potrubí KG 2000".

24	K	721174007	Potrubí z trub KG 2000 PP svodné (ležaté) DN 160	m	79,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174007



24a	K	721174008	Potrubí z trub KG 2000 PP svodné (ležaté) DN 200	m	92,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	------	-------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174008

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené upravuje stávající Přílohu č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali Výkaz výměr upravený v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně dne 10. 11. 2021

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)