

POHLED 2 - ZE DVORA

POZNÁMKA : ◻ vyústění VZT potrubí přes fasádu do venkovního prostoru

POZNÁMKA : podrobně popsáno v tabulkách ve výkr.č.20

(B2) Stávající fasáda staré budovy směrem do dvora, vč.přístavků u schodiště, v 1.NP a víceúčelového sálu – z MW tl.150 mm + tenkovrstvá armovaná omítkovina s fasádním nátěrem

(B4) Sokl staré budovy směrem do dvora, vč.přístavků u schodiště, v 1.NP a víceúčelového sálu – zateplení XPS tl. 50 mm + penetrační nátěr a dekorativní kamínková stěrková omítka

(C1) Stávající fasáda nové budovy, KZS vč.přístavku přízemního objektu na severní straně směrem do ulice i do dvora – z MW tl.150 mm + tenkovrstvá armovaná omítkovina s fasádním nátěrem

(C2) Stávající sokl nové budovy, vč.přístavku přízemního objektu na severní straně směrem do ulice i do dvora – zateplení XPS tl. 50 mm + penetrační nátěr a dekorativní kamínková stěrková omítka

(D1) Zateplení střešního pláště bude provedeno nad stropem v prostoru mezi přihradovými vazníky – foukaná minerální vata

(D2) Zateplení střešního pláště pochůzích plochých střech EPS tl.200 mm +PE – fólie+bet.dlažba 500/500/40 mm na terčích

(D3) Zateplení střešního pláště plochých střech EPS tl.200 mm +PE – fólie

(D4) Zastřešení nad výtah.šachtou – ocelové válcované nosníky a trapézový plech s nadbetonávkou tl.100 mm Zateplení střešního pláště plochých střech EPS tl.240 mm (výtahová šachta)

(E1) Zateplení nad 3.NP staré budovy bude provedeno v prostoru půdy PPS tl.200 mm

(E2) Zateplení nad 3.NP staré budovy bude provedeno v prostoru nad sociálním zařízením PPS tl.200 mm v prostoru mezi krokvemi – foukaná minerální vata

(E3) Zateplení – přístavek staré budovy – střecha nad 1.NP bude provedeno nad stropem v prostoru mezi přihradovými vazníky – foukaná minerální vata

(E4) Zateplení nad 3.NP staré budovy bude provedeno v prostoru půdy PPS tl.200 mm

(Z1) Žaluziový truhlík pro venkovní horizontální žaluzie

(Z3) Venkovní zatemňovací žaluzie v antracitově šedé barvě

(R1) Ocelový rám s tahokovem –ochrana sklepních oken

(PP) Původní vedení plynu po fasádě objektu, bude přeloženo do výkopu podél objektu

POZNÁMKA :

Před zateplením fasády se provede očistění stávajících fasádních ploch tlakovou vodou a vyspravení MVC– omítkovinou (v plošném rozsahu oprav do 10% plochy).

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ : svislá okna U=1,2 W/m²K

POZNÁMKA :

Všechny nové výplně otvorů, parapety a klempířské a zámečnické výrobky je nutné před započetím výroby změřit přímo na stavbě a případné odchylky od projektu zohlednitpři výrobě.

KÓTOVÁNO V MM!

AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139			
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD: DPS
Ing.Čeleda	Ing.arch.Martina Ludvíková	2568/92	Místo: Znojmo
CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ, EXPOZICE A CENTRUM REGIONÁLNÍ VÝUKY Alšova 975/15, Znojmo k.ú. Znojmo – město, parc.č.1639/1–4, 1638			Formát: A4 Datum: IV/2021
Investor: Jihomoravské muzeum ve Znojmě příspěvková organizace, Přemyslovců 129/8			Měřítko: SO–01
Obsah: POHLED 2 – ZE DVORA – VZT			1 : 100 Č. výkresu: 51